



Data wykonania zlecenia: 11.03.2020

TEST3

UL. TEST3 3

Rozliczenie godzin:

Godzina rozpoczęcia: 8:30

Godzina zakończenia: 15:30

Zużyte materiały:

L.P.	NAZWA	ILOŚĆ
1	ZŁĄCZKI 4 ŚRUBOWE	2
2	ZŁĄCZKI 4 ŚRUBOWE - BEDNARKA	6
3	ZŁĄCZKI 45° 2 ŚRUBOWE	4
4	ZŁĄCZE KONTROLNE	4
5	PUSZKI PODTYNKOWE	9
6	NACIĄG 20 CM	6
7	KOTWY 18	7
8	USZCZELNIACZ	6
9	BETONIKI	9
10	INNE	Test - 3

Pomiary:

L.P.	PUNKT KONTROLNY	WYNIK POMIARU	ILOŚĆ UZIOMÓW
1	ZK - 1	5,5	5
2	ZK - 2	2,8	1

Rysunek obiektu:



Test 3