关于报警信息未送达的函

北辰智造科技（常州）有限公司：

我司于 2026 年 8 月 2 日晚间发生一起设备温度超限事故，系统未向我司相关人员发送报警短信，导致未能及时处置，造成一批产品报废，直接经济损失约 12 万元。

经我方技术人员核查，系统在事发时段确实生成了报警记录，但短信未送达。我司认为贵方系统在报警送达环节存在设计缺陷。

现提出如下要求：

一、请贵方于 2026 年 8 月 15 日前书面说明事故原因；

二、请于 2026 年 9 月 30 日前完成报警送达机制的整改，并提供整改验证报告；

三、保留就本次损失进一步索赔的权利。

顺颂商祺。

恒远精工股份有限公司　生产部

2026年8月4日

（本件通过传真发送，原件随后寄出）