Приложение N 2 к договору № 173/П-В-2021 от 09.06.2021 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения

## Условия подключения № 965/21-В-С на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения

№ 965/21-B-C

от 09 июня 2021 г.

- 1. Основание: запрос-заявление.
- 2. Причина обращения: новое подключение объекта.
- 3. <u>Объект:</u> Поселок Котово местоположение: Московская область, Истринский район, с/п Лучинское, д. Котово
- 4. Кадастровый номер земельного участка: 50:08:00060129:234
- 5. Заказчик: ООО «Альпик Групп».
- 6. Срок действия технических условий: 18 месяцев.
- 7. <u>Точка подключения (технологического присоединения):</u> граница земельного участка заказчика. Водоснабжение объекта выполнить от существующего водопровода, проходящего по п. Котово на территории водозаборного узла.
- 8. Гарантированный свободный напор в точке присоединения: 15 м.вод.ст.
- 9. Потребности объекта: размер нагрузки объекта по водоснабжению, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения):
  - на хозяйственно-питьевые нужды и полив территории 193,064 м³/сутки;
  - на наружное пожаротушение 10 л/сек.
- 10. Режим водоснабжения: круглосуточный.
- 11. Технические требования к внутриквартальным сетям заказчика:
  - перед началом строительства проект согласовать с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;
  - прокладку внутриквартальных сетей водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 г.;
  - отметку трубы в месте присоединения к сетям водоснабжения и количество промежуточных колодцев определить проектом;
  - для обеспечения герметичности водопроводные колодцы выполнить из сборного железобетона или пластика;
  - сети водопровода проектировать с размещением колодцев вне пределов проезжих частей улиц и дорог, при невозможности устройства колодцев вне проезжей части предусматривать установку под люк колодца опорную плиту марки УОП-6 с устройством люка усиленного типа;
  - прокладку сетей необходимо производить при наличии ордера на право производства земляных работ.

- 12. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема холодной воды; расчет объёма холодной определяется по прибору учета, установленному в соответствии с проектом узла учёта объёма холодной воды, согласованным с организацией водопроводно-канализационного хозяйства и разработанным в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776. Место установки узла учёта определяется в водопроводном колодце в точке присоединения в доступном для контроля организации водопроводно-канализационного хозяйства месте. Тип прибора учёта с электромагнитными или ультразвуковыми датчиками, с системой дистанционной передачи показаний, погрешность прибора от 2 до 3 %. Место отбора проб воды определяется на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Необходимо предусмотреть установку крана, предназначенного для отбора проб.
- 13. <u>Для врезки в водопроводную сеть</u> необходимо вызвать представителей организации водопроводно-канализационного хозяйства по тел. (495) 994-56-17 или (498 31) 4-99-96 с предварительной оплатой. Врезка без вызова представителя организацией водопроводно-канализационного хозяйства будет считаться незаконной.
- 14. Требования по безопасности и качеству холодного водоснабжения: до начала подачи хозяйственно-питьевой воды на объект заказчик обязан осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции трубопроводов (сооружений) в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85, прочность и герметичность. Ответственность за качество потребляемой воды в зоне балансовой принадлежности лежит на заказчике.
- 15. <u>По окончании строительства заказчик обязан оформить</u> акт границ балансовой и эксплуатационной ответственности сетей канализации. Внутриплощадочные водопроводные сети от точки подключения должны находиться на балансе Заказчика и эксплуатироваться Заказчиком.
- 16. <u>До начала пользования присоединением к водопроводным сетям</u> заказчик обязан заключить с МУП «Истринская теплосеть» договор холодного водоснабжения.
- 17. Подключение объекта заказчика к системам коммунального водоснабжения осуществляется при соблюдении заказчиком следующих требований:
  - заказчик выполняет все перечисленные выше условия подключения;
  - заказчик предоставляет в МУП «Истринская теплосеть» исполнительную документацию на присоединение объекта к коммунальным сетям водоснабжения с предоставлением по 1 экз. на электронном и бумажном носителе в организацию водопроводно-канализационного хозяйства.

Присоединение объекта заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и (или) пользование системами коммунального водоснабжения без договора холодного водоснабжения является самовольным. При самовольном присоединении или самовольном пользовании Заказчик иссет ответственность, установленную действующим законобатемы регом.

Директор МУП «Истринская теплосеть»

Н.А. Толмачев

Д.И. Стикин

С условиями подключения ознакомлен