UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS" CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Materia: Arquitectura de computadoras (SIS-522) Ing. Gustavo A. Puita Choque N° Práctica Docente: Auxiliar: Univ. Aldrin Roger Perez Miranda 20/11/2024 Fecha publicación 06/12/2024 Fecha de entrega 1 Sede Potosí Grupo:

1. Con base en el concepto de "mantenimiento proactivo", realiza el análisis de riesgos del siguiente problema:

La universidad cuenta con una infraestructura tecnológica importante para sus actividades académicas, pero enfrenta riesgos significativos debido a problemas eléctricos. Algunos cables están mal conectados, lo que aumenta el riesgo de cortocircuitos y sobrecargas. Además, los UPS tienen más de 10 años de uso y no garantizan un respaldo confiable, dejando expuestos a los equipos críticos ante interrupciones eléctricas.

Sin embargo, la institución ha mostrado un compromiso por mantener sus sistemas tecnológicos en funcionamiento y dispone de un equipo técnico que podría implementar mejoras. Con una inversión moderada en mantenimiento preventivo y renovación de equipos, se puede reducir el riesgo y garantizar una operación más segura y eficiente.

a) DETERMINAR EL ALCANCE



análisis de riesgos que abarca la infraestructura tecnológica de la universidad objetivo es garantizar la continuidad operativa

b) IDENTIFICAR LOS ACTIVOS

servidores y sistemas críticos: Pérdida de datos y caída de servicios clave.

Dispositivos de red (routers, etc.): Pérdida de conectividad general.

Computadoras (docentes/administrativo): Interrupción operativa.

UPS: Sin respaldo eléctrico confiable en cortes de energía.

Cables y sistema eléctrico: Riesgo de fallas eléctricas o incendios.

VALORAR LOS ACTIVOS

activo	importancia	,
servidores y sistemas críticos	Alto	
Dispositivos de red	Alto	
Computadoras	Medio-alto	
UPS	Medio	Y ,
Cables y sistema eléctrico	medio	

ID Nombre del Activo	Descripción	Responsable Tipo	Ubicación Importancia
01 Servidores	Equipos que almacenan bases de datos y servicios clave para la universidad.	Equipo de TI Hardware	Sala de Alto servidores
Dispositivos 02 de red	Routers, switches y puntos de acceso que permiten la conectividad de red.	Equipo de TI Hardware	Sala de Alto servidores

03 Computadoras	Equipos usados por docentes y personal administrativo	Usuarios finales	Hardware	Oficinas y aulas	Medio-Alto	/
04 UPS	Equipos de respaldo eléctrico que soportan cargas críticas en cortes.	Equipo de TI	Hardware	Sala de servidores	Medio	\
Sistema 05 eléctrico (cables)	Infraestructura eléctrica que alimenta todos los equipos tecnológicos.	Equipo técnico	Infraestructura	Edificio principal	Medio	\

c) IDENTIFICAR LOS AMANEZAS

 Cortocircuitos: Malas conexiones eléctricas que pueden generar fallos.



 Sobrecalentamiento: Cables en mal estado aumentan el riesgo de incendios.



 Fallo de los UPS: Obsolescencia de los UPS, incapaces de garantizar respaldo eléctrico.



• Interrupciones eléctricas: Pérdida de energía afecta equipos críticos y operación académica.



 Deterioro del sistema eléctrico: Falta de mantenimiento provoca fallos en la infraestructura.



d) IDENTIFICAR VULNERABILIDAD

- Cables eléctricos mal conectados y deteriorados.
- UPS obsoletos que no garantizan respaldo eficiente.
- Falta de mantenimiento regular en la infraestructura eléctrica.
- Ausencia de pruebas periódicas de los sistemas eléctricos.

SALVAGUARDAR

- Equipo técnico capacitado.
- Presupuesto disponible para una inversión moderada en mantenimiento.
- Compromiso institucional para mejorar la operación tecnológica.

e) EVALUAR EL RIESGO

RIESGO=PROBABILIDAD*IMPACTO

Cualitativo	Cuantitativo	Descripción
alta	1	critico
alta	2	critico
Medio-alta	3	alto
alta	4	alto
alta	5	alto

f) TRATAR EL RIESGO

activo	riesgo	contramedidas	
servidores y sistemas críticos	Cables y sistema eléctrico	Inspección y reparación	
		inmediata de cables.	
		- Sustitución de cables	•
		dañados.	
Dispositivos de red	Deterioro del sistema	- Implementar un plan de	./
	eléctrico	mantenimiento preventivo	V
		periódico.	
Computadoras	Sobrecalentamiento	- Instalación de dispositivos	./
		de protección contra	V
		sobrecargas.	

UPS	Fallo de los UPS	- Sustituir UPS obsoletos por	
		modelos modernos con	V
		monitoreo remoto.	
Cables y sistema eléctrico	Interrupciones eléctricas	- Adquirir UPS adicionales	
		para cobertura.	/



Se considerara el procedimiento pero faltan pasos como la matriz de riesgos, calculos y otros detalles