


Presentación final trabajo de título.

Diseño de sistemas de control de climatización en edificios basados en aprendizaje reforzado.

- Profesor del curso:
 Francisco Rivera
- Profesor Guía:
 Diego Muñoz C.
- Integrante comisión:
 Óscar Cartagena V.
- Alumno: Ricardo López D.



Agenda

- Objetivos.
- Problema a resolver
- Aprendizaje reforzado.
- Configuración de los algoritmos.
- Estudios por simulación.
- Trabajo futuro.



Objetivos

- Objetivo general:
 - Controlar mediante aprendizaje reforzado un sistema de climatización de un edificio, mejorando la eficiencia energética sin perjudicar a las personas en su interior.
- Objetivos específicos
 - Resolver distintas variantes del problema mediante aprendizaje reforzado con algoritmo tipo model free.
 - Analizar el rendimiento de diversos algoritmos de aprendizaje reforzado.
 - Utilizar Matlab para el diseño del sistema de control generando un principio de toolbox.





Fig.1: Diagrama HVAC[1]



Problema a resolver

- El sistema a controlar consta de 4 variables que permiten el control de las restricciones impuestas.
- Rangos restricciones:
 - Temperatura: 22 a 25 [°C].
 - Concentración CO2: menor a 1200 [ppm].
 - Humedad relativa: 35 a 65 [%].




Fig.1: Diagrama HVAC[1]




Problema a resolver

• Dinámica de temperatura y CO2:

$$\begin{split} C_1^j \dot{T}_1^j &= c_p \dot{m}_s^j (T_s^j - T_1^j) + \frac{T_2^j - T_1^j}{R^j} + \frac{T_a - T_1^j}{R_a^j} + P_d^j + \sum_{i \in N^j} \frac{T_1^i - T_1^j}{R_{ij}} \\ \\ C_2^j T_2^j &= \frac{T_1^j - T_2^j}{R_{12}^j} \\ \\ T_s^j &= \delta \frac{\sum_{i \in R} \dot{m}_s^i T_1^i}{\sum_{i \in R} \dot{m}_s^i} + (1 - \delta) T_a - \Delta T_c + \Delta T_h^j \end{split}$$

$$\rho V^{j} \dot{C}_{CO_{2}}^{j} = \dot{m}_{s}^{j} (C_{CO_{2},s} - C_{CO_{2}}^{j}) + g_{CO_{2}} N_{people}$$

$$C_{CO_{2},s} = \delta \frac{\sum_{i \in R} \dot{m}_{s}^{i} C_{CO_{2}}^{i}}{\sum_{i \in R} \dot{m}_{s}^{i}} + (1 - \delta) C_{CO_{2},a}$$



Problema a resolver

• Dinámica de Humedad:




Fig.2: Humedad de saturación[2]

$$\rho V^{j} \dot{H}^{j} = \dot{m}_{s}^{j} (H_{s} - H^{j}) + g_{H} N_{people}$$

$$H_{m} = \delta \frac{\sum_{i \in R} \dot{m}_{s}^{j} H^{i}}{\sum_{i \in R} \dot{m}_{s}^{j}} + (1 - \delta) H_{a}$$

$$H_{s} = min(H_{m}, H_{sat, T_{s}})$$



Aprendizaje reforzado

- Área de ML y DataM.
- Hace un agente inteligente que toma acciones para maximizar una cierta recompensa promedio.
- Aprendizaje en base a experiencias.
- Se utilizan los algoritmos DDPG, TD3 y PPO.





Fig.3: Diagrama RL-Matlab[2]

Configuración general de los algoritmos

- Tiempos de simulación de 6 y 48 horas.
- Tiempo de muestreo de 10 min.
- Redes neuronales acorde a la magnitud del problema.
- Observaciones son los estados y perturbaciones medidas.
- Función de recompensa dada por:



$$R_t = \mathbf{E} \cdot \beta + \begin{cases} 0, & \text{if Cumple las restrictions.} \\ -\Delta t, & \text{if No cumple las restrictions.} \end{cases}$$

$$E = \frac{c_p}{\eta_c} \cdot m_{s,k} \Delta T_k + \frac{c_p}{\eta_h} \cdot m_{s,k} \Delta T_h + \kappa_f (\sum_i \cdot m_{s,k}^i)^2$$



Estudios por simulación

- Se abordan distintos casos de simulación.
- Se escala en cantidad de variables de control, de 1 a 4.
- Se escala en cantidad de restricciones, partiendo por temperatura.




Fig.1: Diagrama HVAC[1]



Estudios por simulación

- Se aborda el problema en el caso más simple posible.
- Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
- Se consideran acciones control solo de enfriamiento.
- Se tiene 1 variable como acción de control, y 3 acciones constantes.






Fig.1: Diagrama HVAC[1]


Resultados



Resultados



Resultados





2 variables de control

- Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
- Se consideran acciones control solo de enfriamiento.
- Se tienen 2 variables como acciones de control, y 1 acción constante.
- Se prueba el sistema con consumo energético.






Fig.1: Diagrama HVAC[1]

2 variables de control








Cambios en el algoritmo


- Se actualiza la función de recompensa
- Se mejora la red neuronal:
 - Función de activación sigmoid de salida.
 - Escalamiento de las variables.

$$w_t = min(|t - t_{min}|, |t - t_{max}|)$$


$$r(t,\alpha) = -0.1 \cdot E + \gamma \cdot (w_t + w_t^2)$$



2 variables de control incluyendo energía



2 variables de control incluyendo energía – TD3





4 variables de control y CO2

- Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
- Se consideran las 4 acciones control.
- Se prueba el sistema con consumo energético.
- Se utilizan perturbaciones no constantes.
- Simulación de 2 días.






Fig.1: Diagrama HVAC[1]

4 variables y CO2



4 variables y CO2 – TD3





4 variables de control, CO2 y Humedad

- Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
- Se consideran las 4 acciones control.
- Se prueba el sistema con consumo energético.
- Se utilizan perturbaciones no constantes.
- Simulación de 2 días.
- Se controlan las 3 restricciones.






Fig.1: Diagrama HVAC[1]

4 variables, CO2 y Humedad – TD3







Trabajo futuro

- Implementar un tercer algoritmo.
- Realizar comparaciones con otros métodos como MPC.
- Terminar de documentar el código.
- Obtener indicadores numéricos para comparar los distintos métodos.



Presentación final trabajo de título.

Diseño de sistemas de control de climatización en edificios basados en aprendizaje reforzado.

- Profesor Co-Guía:
 Francisco Rivera
- Profesor Guía:
 Diego Muñoz C.
- Alumno:
 Ricardo López D.