

# Qualità dell'acqua

## COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

### ZONA 3 PC + FONTANA GIGLIO

gennaio 2026

| Parametro                | Unità di misura                    | Limiti e Valori Guida D. Lgs 18/2023 | Valori mediiani rilevati |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Conc. ioni idrogeno      | pH                                 | 6,5<pH< 9,5                          | 7,10                     |
| Cond. elettrica a 20°C   | µS/cm                              | 2500                                 | 567                      |
| Temperatura              | °C                                 |                                      | 15,0                     |
| Torbidità                | NTU                                | Senza variazioni anomale             | <0,5                     |
| Colore                   | Scala Pt/C                         | Senza variazioni anomale             | Incolore                 |
| Odore                    | Diluiz. 25                         | Senza variazioni anomale             | 0                        |
| Sapore                   | tasso diluz.                       | Senza variazioni anomale             | 0                        |
| Alcalinità               | mg/L CaCO <sub>3</sub>             |                                      | 310                      |
| Bicarbonati              | mg/L HCO <sub>3</sub>              |                                      | 378                      |
| Durezza totale           | °F                                 |                                      | 28,6                     |
| Calcio                   | mg/L Ca                            |                                      | 87,10                    |
| Magnesio                 | mg/L Mg                            |                                      | 16,70                    |
| Residuo fisso calcolato  | mg/L                               |                                      | 405                      |
| Cloro residuo libero     | mg/L Cl <sub>2</sub>               | 0,2                                  | 0,22                     |
| Clorati                  | mg/L ClO <sub>3</sub>              | 0,25                                 | <0,05                    |
| Cloriti                  | mg/L ClO <sub>2</sub>              | 0,25                                 | <0,05                    |
| TOC                      | mg/L C                             | Senza variazioni anomale             | 0,45                     |
| Triometani totali        | µg/L                               | 30                                   | <1,0                     |
| Batteri coliformi        | MPN/100 mL                         | 0                                    | Conforme                 |
| Enterococchi intestinali | N/100 mL                           | 0                                    | Conforme                 |
| Escherichia coli         | MPN/100 mL                         | 0                                    | Conforme                 |
| Ammoniaca                | mg/L NH <sub>4</sub>               | 0,5                                  | <0,1                     |
| Nitrati                  | mg/L NO <sub>3</sub>               | 50                                   | 6,10                     |
| Nitriti                  | mg/L NO <sub>2</sub>               | 0,5                                  | <0,05                    |
| Bromuri                  | µg/L Br                            |                                      | <50                      |
| Cianuri                  | µg/L CN                            | 50                                   | <10                      |
| Cloruri                  | mg/L Cl                            | 250                                  | 10,8                     |
| Fluoruri                 | mg/L                               | 1,50                                 | 0,44                     |
| Ortofosfati              | µg/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |                                      | <50                      |
| Potassio                 | mg/L K                             |                                      | 17,60                    |
| Silice                   | mg/L SiO <sub>2</sub>              |                                      | 23,5                     |
| Sodio                    | mg/L Na                            | 200                                  | 13,0                     |
| Solfati                  | mg/L SO <sub>4</sub>               | 250                                  | 13,9                     |
| Alluminio                | µg/L Al                            | 200                                  | 5,2                      |
| Antimonio                | µg/L Sb                            | 10,0                                 | <1,0                     |
| Arsenico                 | µg/L As                            | 10                                   | 5,60                     |
| Berillio                 | µg/L Be                            |                                      | <0,2                     |
| Boro                     | mg/L B                             | 1,5                                  | 0,042                    |
| Cadmio                   | µg/L Cd                            | 5,0                                  | <0,2                     |
| Cromo totale             | µg/L Cr                            | 25                                   | <5,0                     |
| Ferro                    | µg/L Fe                            | 200                                  | <5,0                     |
| Manganese                | µg/L Mn                            | 50                                   | 0,30                     |
| Mercurio                 | µg/L Hg                            | 1,0                                  | <0,2                     |
| Nichel                   | µg/L Ni                            | 20                                   | <2,0                     |
| Piombo                   | µg/L Pb                            | 5                                    | <0,2                     |
| Rame                     | mg/L Cu                            | 2,0                                  | <0,001                   |
| Selenio                  | µg/L Se                            | 20                                   | <1,0                     |
| Tallio                   | µg/L Tl                            |                                      | <0,2                     |
| Uranio                   | µg/L U                             | 30                                   | 0,95                     |
| Vanadio                  | µg/L V                             | 140                                  | 16,90                    |
| 1,2 Dicloroetano         | µg/L                               | 3,0                                  | <0,1                     |
| Acidi Aloacetici         | µg/L                               | 60                                   | -                        |
| Acilammide               | µg/L                               | 0,1                                  | <0,03                    |
| Antiparassitari Totali   | µg/L                               | 0,5                                  | -                        |
| Bisfenolo A              | µg/L                               | 2,5                                  | <0,25                    |
| Cloruro di vinile        | µg/L                               | 0,5                                  | <0,1                     |
| Composti fenolici        | µg/L                               |                                      | -                        |
| Epicloridrina            | µg/L                               | 0,1                                  | <0,05                    |
| I.P.A.                   | µg/L                               | 0,1                                  | -                        |
| Somma di PFAS            | µg/L                               | 0,1                                  | <0,10                    |
| Tetracloroetilene        | µg/L                               | La somma <10                         | <1,0                     |
| Tricloroetilene          | µg/L                               |                                      | <1,0                     |

| Fonti di approvvigionamento                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Zona 3 di Castelnuovo di Porto è servita dall'acquedotto del Peschiera Capore, costituito da una collezione di fonti sotterranee riferibili ad acquiferi di natura calcarea, miscelato con 1 sorgente locale locale riferibile ad un acquifero di natura vulcanica. |
| Trattamenti                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Non sono presenti trattamenti di potabilizzazione.                                                                                                                                                                                                                     |
| Disinfezione                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La disinfezione, mediante Ipoclorito di Sodio, viene effettuata localmente nel Serbatoio che serve la zona.                                                                                                                                                            |
| Ordinanze di Non Potabilità                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le eventuali ONP emesse nel periodo di riferimento possono essere consultate sull'albo Pretorio del Comune:<br><a href="http://www.halleyweb.com/c058024/mc/mc_p_ricerca.php">http://www.halleyweb.com/c058024/mc/mc_p_ricerca.php</a>                                 |