



Qualità dell'acqua

COMUNE DI

Alatri

ZONA DI FORNITURA

Pozzo Tecchiena + Capo Fiume

PERIODO DI RIFERIMENTO: Secondo Semestre 2025

Parametro	Unità di misura	Limiti e valori guida D.Lgs 18/2023	Valori medi rilevati
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5<pH< 9,5	6,9
Cond. elettrica a 20°C	µS/cm	2500	687
Temperatura	°C		13,3
Torbidità	NTU	Senza variazioni anomale	<0,1
Colore	Scala Pt/C	Senza variazioni anomale	Incolore
Odore	Diluz. 25	Senza variazioni anomale	Inodore
Sapore	tasso diluz.	Senza variazioni anomale	Insapore
Alcalinità	mg/L CaCO ₃		0
Bicarbonati	mg/L HCO ₃		0
Durezza totale	°F		31,0
Calcio	mg/L Ca		76,6
Magnesio	mg/L Mg		25,6
Residuo fisso calcolato	mg/L		0,0
Cloro residuo libero	mg/L Cl ₂		0,16
Clorati	µg/L ClO ₃	250	<0,05
Cloriti	µg/L ClO ₂	250	<0,02
TOC	mg/L C	Senza variazioni anomale	<1
Triometani totali	µg/L	30	3,75
Batteri coliformi a 37 °C	MPN/100 mL	0	Conforme
Enterococchi	MPN/100 mL	0	Conforme
Escherichia coli	MPN/100 mL	0	Conforme
Ammoniac	mg/L NH ₄	0,5	<0,05
Nitrati	mg/L NO ₃	50	4,34
Nitriti	mg/L NO ₂	0,5	<0,04
Bromati	µg/L Br	10	<5
Cianuri	µg/L CN	50	<1
Cloruri	mg/L Cl	250	9,52
Fluoruri	mg/L	1,5	0,21
Ortofosfati	µg/L P ₂ O ₅		0,00
Potassio	mg/L K		2,11
Silice	mg/L SiO ₂		0,00
Sodio	mg/L Na	200	6,73
Solfati	mg/L SO ₄	250	24,70
Alluminio	µg/L Al	200	<1
Antimonio	µg/L Sb	10	<1
Arsenico	µg/L As	10	5,19
Berillio	µg/L Be		0,00
Boro	mg/L B	1,5	0,08
Cadmio	µg/L Cd	5	<1
Cromo totale	µg/L Cr	25	<1
Ferro	µg/L Fe	200	14,97
Manganese	µg/L Mn	50	<1
Mercurio	µg/L Hg	1	<0,1
Nichel	µg/L Ni	20	<1
Piombo	µg/L Pb	5	<1
Rame	mg/L Cu	2	<0,5
Selenio	µg/L Se	20	<1
Tallio	µg/L Tl		0,00
Uranio	µg/L U	30	1,61
Vanadio	µg/L V	140	1,70
1,2 Dicloroetano	µg/L	3	0,00
Acidi Azoacetici	µg/L	60	<1
Acilammide	µg/L	0,1	<0,01
Antiparassitari Totali	µg/L	0,5	<0,05
Bisfenolo A	µg/L	2,5	<0,1
Cloruro di vinile	µg/L	0,5	<0,01
Composti fenolici	µg/L		0,00
Epicloridrina	µg/L	0,1	<0,01
I.P.A.	µg/L	0,1	<0,01
PFAS	µg/L	0,1	<0,02
Tetracloroetilene	µg/L	La somma <10	0,10
Tricloroetilene	µg/L		0,02

Fonti di approvvigionamento

La zona è servita dalla fonte: Pozzo Tecchiena + Capo Fiume

Trattamenti

Non sono presenti trattamenti per la rimozione o correzione di valori non conformi dei parametri chimici.

Disinfezione

La disinfezione, mediante Ipoclorito di Sodio, viene effettuata presso il pozzo Tecchiena sito nel comune di Alatri e la sorgente Capofiume sita nel comune di Collepardo.

Ordinanze di non potabilità

Le eventuali ONP emesse nel periodo di riferimento possono essere consultate sull'albo Pretorio del Comune:

<https://www.comune.alatri.fr.it/index.php/ente/albo?tp=4&rf=1>.

Acea Ato 5, nell'ottica della massima trasparenza e informazione ai cittadini, rende disponibili i valori relativi alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua distribuita a Frosinone e nei comuni gestiti dell'ATO n° 5.

I controlli analitici sull'acqua potabile sono effettuati su campioni prelevati da diversi punti: sorgenti e pozzi, impianti di adduzione, serbatoi e reti di distribuzione.