



## Qualità dell'acqua

COMUNE DI

Fumone

ZONA DI FORNITURA

Capo Fiume + Caporio

PERIODO DI RIFERIMENTO: Secondo Semestre 2025

| Parametro                 | Unità di misura                    | Limiti e valori guida D.Lgs 18/2023 | Valori medi rilevati |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Conc. ioni idrogeno       | pH                                 | 6,5<pH<9,5                          | 7,7                  |
| Cond. elettrica a 20°C    | µS/cm                              | 2500                                | 255                  |
| Temperatura               | °C                                 |                                     | 11,7                 |
| Torbidità                 | NTU                                | Senza variazioni anomale            | <0,1                 |
| Colore                    | Scala Pt/C                         | Senza variazioni anomale            | Incolore             |
| Odore                     | Diluiz. 25                         | Senza variazioni anomale            | Inodore              |
| Sapore                    | tasso diluz.                       | Senza variazioni anomale            | Insapore             |
| Alcalinità                | mg/L CaCO <sub>3</sub>             |                                     |                      |
| Bicarbonati               | mg/L HCO <sub>3</sub>              |                                     |                      |
| Durezza totale            | °F                                 |                                     | 19,1                 |
| Calcio                    | mg/L Ca                            |                                     | 56,8                 |
| Magnesio                  | mg/L Mg                            |                                     | 13,1                 |
| Residuo fisso calcolato   | mg/L                               |                                     |                      |
| Cloro residuo libero      | mg/L Cl <sub>2</sub>               |                                     | 0,17                 |
| Clorati                   | µg/L ClO <sub>3</sub>              | 250                                 | <0,05                |
| Cloriti                   | µg/L ClO <sub>2</sub>              | 250                                 | <0,02                |
| TOC                       | mg/L C                             | Senza variazioni anomale            | <1                   |
| Trialometani totali       | µg/L                               | 30                                  | 2,37                 |
| Batteri coliformi a 37 °C | MPN/100 mL                         | 0                                   | Conforme             |
| Enterococchi              | MPN/100 mL                         | 0                                   | Conforme             |
| Escherichia coli          | MPN/100 mL                         | 0                                   | Conforme             |
| Ammoniaca                 | mg/L NH <sub>4</sub>               | 0,5                                 | <0,05                |
| Nitrati                   | mg/L NO <sub>3</sub>               | 50                                  | 1,10                 |
| Nitriti                   | mg/L NO <sub>2</sub>               | 0,5                                 | <0,04                |
| Bromati                   | µg/L Br                            | 10                                  | <5                   |
| Cianuri                   | µg/L CN                            | 50                                  | <1                   |
| Cloruri                   | mg/L Cl                            | 250                                 | 3,14                 |
| Fluoruri                  | mg/L                               | 1,5                                 | <0,04                |
| Ortofosfati               | µg/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |                                     |                      |
| Potassio                  | mg/L K                             |                                     | <1                   |
| Silice                    | mg/L SiO <sub>2</sub>              |                                     |                      |
| Sodio                     | mg/L Na                            | 200                                 | 2,31                 |
| Solfati                   | mg/L SO <sub>4</sub>               | 250                                 | 2,02                 |
| Alluminio                 | µg/L Al                            | 200                                 | <1                   |
| Antimonio                 | µg/L Sb                            | 10                                  | <1                   |
| Arsenico                  | µg/L As                            | 10                                  | <1                   |
| Berillio                  | µg/L Be                            |                                     |                      |
| Boro                      | mg/L B                             | 1,5                                 | <0,01                |
| Cadmio                    | µg/L Cd                            | 5                                   | <1                   |
| Cromo totale              | µg/L Cr                            | 25                                  | <1                   |
| Ferro                     | µg/L Fe                            | 200                                 | <10                  |
| Manganese                 | µg/L Mn                            | 50                                  | <1                   |
| Mercurio                  | µg/L Hg                            | 1                                   | <0,1                 |
| Nichel                    | µg/L Ni                            | 20                                  | <1                   |
| Piombo                    | µg/L Pb                            | 5                                   | <1                   |
| Rame                      | µg/L Cu                            | 2                                   | <0,5                 |
| Selenio                   | µg/L Se                            | 20                                  | <1                   |
| Tallio                    | µg/L Tl                            |                                     |                      |
| Uranio                    | µg/L U                             | 30                                  | <1                   |
| Vanadio                   | µg/L V                             | 140                                 | <1                   |
| 1,2 Dicloroetano          | µg/L                               | 3                                   |                      |
| Acidi Aloacetici          | µg/L                               | 60                                  | <1                   |
| Acilammide                | µg/L                               | 0,1                                 | <0,01                |
| Antiparassitari Totali    | µg/L                               | 0,5                                 | <0,05                |
| Bisfenolo A               | µg/L                               | 2,5                                 | <0,1                 |
| Cloruro di vinile         | µg/L                               | 0,5                                 |                      |
| Composti fenolici         | µg/L                               |                                     |                      |
| Epicloridrina             | µg/L                               | 0,1                                 | <0,01                |
| I.P.A.                    | µg/L                               | 0,1                                 | <0,01                |
| PFAS                      | µg/L                               | 0,1                                 | <0,02                |
| Tetracloroetilene         | µg/L                               | La somma <10                        | <0,01                |
| Tricloroetilene           | µg/L                               |                                     | <0,01                |

### Fonti di approvvigionamento

La zona è servita dalla fonte: Capo Fiume + Caporio

### Trattamenti

Non sono presenti trattamenti per la rimozione o correzione di valori non conformi dei parametri chimici.

### Disinfezione

La disinfezione, mediante Ipclorito di Sodio, viene effettuata presso il partitore della sorgente Capo Rio sito nel comune di Vico nel Lazio.

### Ordinanze di non potabilità

Le eventuali ONP emesse nel periodo di riferimento possono essere consultate sull'albo Pretorio del Comune:

<https://comune.fumone.fr.it/albo-pretorio?search=&category=303742&applicant=>.

Acea Ato 5, nell'ottica della massima trasparenza e informazione ai cittadini, rende disponibili i valori relativi alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua distribuita a Frosinone e nei comuni gestiti dell'ATO n° 5.

I controlli analitici sull'acqua potabile sono effettuati su campioni prelevati da diversi punti: sorgenti e pozzi, impianti di adduzione, serbatoi e reti di distribuzione.