



Qualità dell'acqua

COMUNE DI

Viticuso

ZONA DI FORNITURA

Cippone + Collelungo

PERIODO DI RIFERIMENTO: Secondo Semestre 2025

Parametro	Unità di misura	Limiti e valori guida D.Lgs 18/2023	Valori medi rilevati
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5<pH<9,5	7,5
Cond. elettrica a 20°C	µS/cm	2500	200
Temperatura	°C		12,4
Torbidità	NTU	Senza variazioni anomale	<0,1
Colore	Scala Pt/C	Senza variazioni anomale	Incolore
Odore	Diluiz. 25	Senza variazioni anomale	Inodore
Sapore	tasso diluz.	Senza variazioni anomale	Insapore
Alcalinità	mg/L CaCO ₃		
Bicarbonati	mg/L HCO ₃		
Durezza totale	°F		11,1
Calcio	mg/L Ca		43,2
Magnesio	mg/L Mg		1,6
Residuo fisso calcolato	mg/L		
Cloro residuo libero	mg/L Cl ₂		0,17
Clorati	µg/L ClO ₃	250	<0,05
Cloriti	µg/L ClO ₂	250	<0,02
TOC	mg/L C	Senza variazioni anomale	<1
Trialometani totali	µg/L	30	4,32
Batteri coliformi a 37 °C	MPN/100 mL	0	Conforme
Enterococchi	MPN/100 mL	0	Conforme
Escherichia coli	MPN/100 mL	0	Conforme
Ammoniaca	mg/L NH ₄	0,5	<0,05
Nitrati	mg/L NO ₃	50	1,47
Nitriti	mg/L NO ₂	0,5	<0,04
Bromati	µg/L Br	10	<5
Cianuri	µg/L CN	50	<1
Cloruri	mg/L Cl	250	2,00
Fluoruri	mg/L	1,5	0,04
Ortofosfati	µg/L P ₂ O ₅		
Potassio	mg/L K		<1
Silice	mg/L SiO ₂		
Sodio	mg/L Na	200	1,89
Solfati	mg/L SO ₄	250	1,43
Alluminio	µg/L Al	200	<1
Antimonio	µg/L Sb	10	<1
Arsenico	µg/L As	10	<1
Berillio	µg/L Be		
Boro	mg/L B	1,5	<0,01
Cadmio	µg/L Cd	5	<1
Cromo totale	µg/L Cr	25	<1
Ferro	µg/L Fe	200	23,40
Manganese	µg/L Mn	50	<1
Mercurio	µg/L Hg	1	<0,1
Nichel	µg/L Ni	20	<1
Piombo	µg/L Pb	5	<1
Rame	mg/L Cu	2	<0,5
Selenio	µg/L Se	20	<1
Tallio	µg/L Tl		
Uranio	µg/L U	30	<1
Vanadio	µg/L V	140	<1
1,2 Dicloroetano	µg/L	3	
Acidi Aloacetici	µg/L	60	<1
Acilammide	µg/L	0,1	<0,01
Antiparassitari Totali	µg/L	0,5	<0,05
Bisfenolo A	µg/L	2,5	<0,1
Cloruro di vinile	µg/L	0,5	
Composti fenolici	µg/L		
Epicloridrina	µg/L	0,1	<0,01
I.P.A.	µg/L	0,1	<0,01
PFAS	µg/L	0,1	<0,02
Tetracloroetilene	µg/L	La somma <10	<0,01
Tricloroetilene	µg/L		<0,01

Fonti di approvvigionamento

La zona è servita dalla fonte: Cippone + Collelungo

Trattamenti

Non sono presenti trattamenti per la rimozione o correzione di valori non conformi dei parametri chimici.

Disinfezione

La disinfezione, mediante Ipcolorito di Sodio, viene effettuata presso il partitore della sorgente Cippone e Collelungo sito nel comune di Vallerotonda.

Ordinanze di non potabilità

Le eventuali ONP emesse nel periodo di riferimento possono essere consultate sull'albo Pretorio del Comune:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_lazio/_comuni/_viticuso/ordinanze/

Acea Ato 5, nell'ottica della massima trasparenza e informazione ai cittadini, rende disponibili i valori relativi alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua distribuita a Frosinone e nei comuni gestiti dell'ATO n° 5.

I controlli analitici sull'acqua potabile sono effettuati su campioni prelevati da diversi punti: sorgenti e pozzi, impianti di adduzione, serbatoi e reti di distribuzione.