

Comune di Formia (Centro storico)			
Approvvigionamento Sorgente Mazzoccolo/Capodacqua			
Punto di prelievo Serbatoio S. Antonio			
Periodo di monitoraggio: II semestre 2025			
Prova	Unità di misura	Limite (D.Lgs 31/01)	Valore
pH	pH	6,5<pH<9,5	8,11
Temperatura	° C	25	15,7
Colore		incolore	incolore
Odore		inodore	inodore
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	2500	298
Ossidabilità	mg/L O2	5	< 1,5
Torbidità	NTU	s.v.a.*	0,4
Durezza	°F	50	16,7
Residuo secco a 180 °C	mg/L	1500	188
Ione ammonio	mg/L	0,5	< 0,01
Sodio	mg/L	200	4,0
Potassio	mg/L	n.d.**	< 1
Magnesio	mg/L	50	9,8
Calcio	mg/L	n.p.	51,3
Nitrito	mg/L	0,5	< 0,10
Nitrato	mg/L	50	< 5
Cloruro	mg/L	250	7,6
Floruro	mg/L	1,5	< 0,3
Fosfato	mg/L	n.p.	< 1,0
Solfato	mg/L	250	< 5
Ferro	µg/L	200	< 40
Manganese	µg/L	50	< 10
Arsenico	µg/L	10	< 2
Disinfettante residuo	mg/L	> 0,2***	0,27
Coliformi totali	ufc/100 ml	0	0
Enterococchi	ufc/100 ml	0	0
Escherichia Coli	ufc/100 ml	0	0
* senza variazioni anomale			
** non definito			
*** valore consigliato			

I