

Comune di Norma			
Approvvigionamento Sorgente Ninfa			
Punti di prelievo Serbatoio "Ninfa"			
Periodo di monitoraggio: II semestre 2025			
Prova	Unità di misura	Limite (D.Lgs 31/01)	Valore
pH	pH	6,5<pH<9,5	7,67
Temperatura	° C	25	14,9
Colore		incolore	incolore
Odore		inodore	inodore
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	2500	369
Ossidabilità	mg/L O2	5	< 0,5
Torbidità	NTU	s.v.a.*	< 0,3
Durezza	°F	50	22,0
Residuo secco a 180 °C	mg/L	1500	225
Ione ammonio	mg/L	0,5	< 0,01
Sodio	mg/L	200	5,2
Potassio	mg/L	n.d.**	< 1
Magnesio	mg/L	50	14,6
Calcio	mg/L	n.p.	64,1
Nitrito	mg/L	0,5	< 0,1
Nitrato	mg/L	50	< 5
Cloruro	mg/L	250	8,8
Fluoruro	mg/L	1,5	< 0,2
Fosfato	mg/L	n.p.	< 1,0
Solfato	mg/L	250	< 5
Ferro	µg/L	200	< 40
Manganese	µg/L	50	< 10
Arsenico	µg/L	10	2
Disinfettante residuo	mg/L	> 0,2***	0,30
Coliformi totali	ufc/100 ml	0	0
Enterococchi	ufc/100 ml	0	0
Escherichia Coli	ufc/100 ml	0	0
* senza variazioni anomale			
** non definito			
*** valore consigliato			