

Comune di Roccasecca dei Volsci			
Approvvigionamento Sorgente Fiumicello			
Punto di prelievo Serbatoio "Fiumicello"			
Periodo di monitoraggio: II semestre 2025			
Prova	Unità di misura	Limite (D.Lgs 31/01)	Valore
pH	pH	6,5<pH<9,5	7,76
Temperatura	° C	25	15,9
Colore		incolore	incolore
Odore		inodore	inodore
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	2500	452
Ossidabilità	mg/L O2	5	< 1,5
Torbidità	NTU	s.v.a.*	1,3
Durezza	°F	50	27,7
Residuo secco a 180 °C	mg/L	1500	280
Ione ammonio	mg/L	0,5	< 0,01
Sodio	mg/L	200	7,3
Potassio	mg/L	n.d.**	1,3
Magnesio	mg/L	50	11,6
Calcio	mg/L	n.p.	87,1
Nitrito	mg/L	0,5	< 0,10
Nitrato	mg/L	50	7,3
Cloruro	mg/L	250	12,7
Fluoruro	mg/L	1,5	0,2
Fosfato	mg/L	n.p.	< 1,0
Solfato	mg/L	250	< 5
Ferro	µg/L	200	< 40
Manganese	µg/L	50	< 10
Arsenico	µg/L	10	< 2
Disinfettante residuo	mg/L	> 0,2***	0,26
Coliformi totali	ufc/100 ml	0	0
Enterococchi	ufc/100 ml	0	0
Escherichia Coli	ufc/100 ml	0	0
* senza variazioni anomale			
** non definito			
*** valore consigliato			

