

Comune di Villa S. Stefano			
Approvvigionamento Sorgente Capofiume / Sorgente Tufano (ATO5)			
Punto di prelievo Serbatoio Centro + "Fontanini"			
Periodo di monitoraggio: I semestre 2024			
Prova	Unità di misura	Limite (D.Lgs 31/01)	Valore
pH	pH	6,5<pH<9,5	7,77
Temperatura	° C	25	18,6
Colore		incolore	incolore
Odore		inodore	inodore
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	2500	515
Ossidabilità	mg/L O2	5	< 1,5
Torbidità	NTU	s.v.a.*	0,4
Durezza	°F	50	31,0
Residuo secco a 180 °C	mg/L	1500	318
Ione ammonio	mg/L	0,5	< 0,01
Sodio	mg/L	200	6,9
Potassio	mg/L	n.d.**	1,3
Magnesio	mg/L	50	13,5
Calcio	mg/L	n.p.	101
Nitrito	mg/L	0,5	< 0,05
Nitrato	mg/L	50	7,2
Cloruro	mg/L	250	12,9
Fluoruro	mg/L	1,5	0,2
Fosfato	mg/L	n.p.	< 1,0
Solfato	mg/L	250	8,0
Ferro	µg/L	200	< 40
Manganese	µg/L	50	< 10
Arsenico	µg/L	10	< 2
Disinfettante residuo	mg/L	> 0,2***	0,19
Coliformi totali	ufc/100 ml	0	0
Enterococchi	ufc/100 ml	0	0
Escherichia Coli	ufc/100 ml	0	0
* senza variazioni anomale			
** non definito			
*** valore consigliato			