



RAPPORTO DI PROVA N° 251118139/05

SPETT.
GRIM SCARL

86100 CAMPOBASSO (CB)
c.a. MONTAQUILA

Data emissione 04/12/2025

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 18/11/2025
Luogo del prelievo COMUNE DI MONT'AQUILA **Data prelievo** 18/11/2025 **Ora** 13:03
Campionatore Mariano Gianfagna
Procedura di campionamento PO 7.3 rev. 11**
Condizione del campione/Sigilli Condizione del campione conforme
Temperatura di accettazione 4,3 °C
Conservazione campione In frigo alla Temperatura di 3 +/- 2°C
Protocollo Campione 139/5 del 18/11/25
Etichetta/Lotto Casa di Cura RSA Samnium - Via SS 158 Km 37+00 VALORI RILEVATI AL PRELIEVO CL 0
TEMP 16.4°C
Temperatura al prelievo 16.4°C

Indagine eseguita Data inizio prova - Data fine prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif. Incertezza Legisla tivo
Conta Escherichia Coli 19/11/25 -20/11/25	0	UFC /100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	18/2023 n/a
Conta Enterococchi 19/11/25 -21/11/25	0	UFC/ 100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003		0	18/2023 n/a
Conta Coliformi a 37°C 19/11/25 -20/11/25	0	UFC /100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2017		0	18/2023 n/a
Conta Colonie a 22 °C 19/11/25 -22/11/25	<1	UFC/ ml	UNI EN ISO 6222:2001			n/a
Colore 18/11/25 -18/11/25	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		APAT CNR IRSA 2020/A Man 29 2003		accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/2023
Torbidità 18/11/25 -18/11/25	0,41	NTU	UNI EN ISO 7027-1:2016	0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/2023 ± 0,06



SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 251118139/05

Indagine eseguita Data inizio prova - Data fine prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif. Incertezza Legisla tivo
Odore 18/11/25 - 18/11/25	accettabile per i consumatori, nessun odore rilevabile		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/2023
Sapore 18/11/25 - 18/11/25	accettabile per i consumatori, nessun sapore rilevabile		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	18/2023
pH 18/11/25 - 18/11/25	7,97	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		6,5 - 9,5	18/2023 ± 0,02
Conducibilità 18/11/25 - 18/11/25	182	µS/cm a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		≤ 2500	18/2023 ± 14
Ammonio* 18/11/25 - 18/11/25	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4030A2 Man 29 2003	0,4	≤ 0,50	18/2023
Cloro libero* 18/11/25 - 18/11/25	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,03	≤ 0,2	18/2023
Arsenico 18/11/25 - 19/11/25	< LQ	µg/L	EPA 6020B 2014	0,196	≤ 10	18/2023
Cadmio 18/11/25 - 19/11/25	< LQ	µg/L	EPA 6020B 2014	0,221	≤ 5	18/2023
Calcio 18/11/25 - 19/11/25	22,85	mg/L	EPA 6020B 2014	0,0765		± 9,08
Cloruri 18/11/25 - 18/11/25	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	10	≤ 250	18/2023
Cromo 18/11/25 - 19/11/25	< LQ	µg/L	EPA 6020B 2014	1,57	≤ 25	18/2023
Durezza (da calcolo) 19/11/25 - 19/11/25	6,2	°F	EPA 6020B 2014	0,02		
Fluoruro* 18/11/25 - 18/11/25	< LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,2	≤ 1,5	18/2023
Manganese 18/11/25 - 19/11/25	< LQ	µg/L	EPA 6020B 2014	0,391	≤ 50	18/2023
Nichel 18/11/25 - 19/11/25	< LQ	µg/L	EPA 6020B 2014	0,451	≤ 20	18/2023
Nitriti 18/11/25 - 18/11/25	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,1	≤ 0,5	18/2023
Nitrati 18/11/25 - 18/11/25	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	10,00	≤ 50	18/2023
Piombo 18/11/25 - 19/11/25	< LQ	µg/L	EPA 6020B 2014	0,212	≤ 5	18/2023



SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 251118139/05

Indagine eseguita Data inizio prova - Data fine prova	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif. Legislativo	Incertezza
Rame 18/11/25 - 19/11/25	47,49	µg/L	EPA 6020B 2014	1,4	≤ 2000	18/2023	± 6,62
Residuo fisso a 180 °C* 19/11/25 - 19/11/25	139	mg/L	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA032	10	≤ 1500	18/2023	
Sodio 18/11/25 - 19/11/25	11,02	mg/L	EPA 6020B 2014	0,115	≤ 200	18/2023	± 2,93
Solfati 18/11/25 - 18/11/25	<LQ	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	10	≤ 250	18/2023	
Conta Clostridium perfringens 19/11/25 - 20/11/25	0	UFC/ 100 ml	UNI EN ISO 14189:2016		0	18/2023	n/a
Conta Pseudomonas aeruginosa 19/11/25 - 21/11/25	0	UFC/ 250 ml	UNI EN ISO 16266:2008		0	18/2023	n/a

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non accreditato da ACCREDIA

Rif. Legislativo

(18_2023)= D.Lgs N 18 del 23/02/2023, attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e successivi aggiornamenti.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta da parte del Laboratorio Niro SRL. I risultati riportati sul presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il laboratorio è responsabile delle informazioni riportate nel rapporto di prova ad eccezione di quelle fornite dal Cliente: dati amministrativi e, nel caso in cui il campionamento non è effettuato dal laboratorio, dati identificativi del campione e di campionamento; in tal caso i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto dal cliente ed il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati. I campioni analizzati sono conservati nei locali del Laboratorio per 12 ore dalla emissione del RdP, salvo diversa richiesta del cliente o prescrizioni normative specifiche. I campioni sottoposti ad analisi che modificano le caratteristiche originarie (es. analisi distruttive o microbiologiche, campioni deperibili) saranno eliminati dopo l'analisi; U.M. = unità di misura; Incertezza = Incertezza estesa (U), calcolata con fattore di copertura k=2, livello di fiducia p=95%; n/a = non applicabile; nd = non determinato. Per le prove microbiologiche su matrici alimentari, l'incertezza di misura è calcolata come da ISO 19036:2019 considerando l'approccio della riproducibilità intralaboratorio (SR); le prove microbiologiche di tipo quantitativo vengono effettuate su piastra singola come da ISO 7218:2007/Amd 1:2013; per la ricerca/conta di Listeria Monocytogenes, l'incubazione dei terreni selettivi viene effettuata alla temperatura di 37°C ± 1°C come da metodo di prova ISO 11290-1:2017/ISO 11290-2:2017; per la conta Stafilococchi coagulanti positivi su matrici alimentari, l'incubazione dei terreni selettivi viene effettuata alla temperatura di 37°C ± 1°C come da metodo di prova UNI EN ISO 6888-1:2021; LD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%; LQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a LD; "tracce": indica un valore compreso tra LD e LQ, tale valore è puramente indicativo; R = Recupero: i recuperi associati alle prove del laboratorio sono stati calcolati e verificati in conformità ai criteri di accettabilità definiti nelle normative e guide di riferimento (es. Prova Pesticidi e fitofarmaci UNI EN 15662:2018 - rif. Documento SANTE 11312/2021 tab.4: intervallo di accettabilità recupero 70 - 120%) o nei metodi interni sviluppati e validati dal laboratorio. I recuperi non sono utilizzati per correggere il calcolo dei risultati. Nel caso delle prove microbiologiche su matrice Acque l'incertezza estesa (U) viene calcolata secondo la ISO 29201:2012; per le prove su cui non c'è stata la possibilità di calcolare l'incertezza estesa (U), viene considerato il calcolo dell'intervallo di confidenza secondo l'Informativa ANNEX B della ISO 8199:2018.

----- Fine Rapporto di Prova -----

Il Responsabile delle Prove

Dott. Chim. Marco Penta

**Il Responsabile
del Laboratorio**

T. A. Antonio Niro