



01813

Spett. Società
Acquedotti Sepa
Via De Gasperi, 7/11
81030 Orta di Atella (CE)

RAPPORTO DI PROVA 26D131 Napoli 16/04/26

Oggetto:	Analisi campioni d'acque destinata al consumo umano, controllo di tipo A (Routine) effettuata in accordo al D.Lgs. 18/23 s.m.i .											
Richiedente:	Società Acquedotti Scpa											
Luogo prelievo:	Comune di ACERRA (NA), nei punti indicati nella descrizione dei campioni.											
Prelievo:	effettuato dal personale tecnico qualificato del laboratorio											
Metodo di campionamento			*APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003				Note sul Campionamento		-----			
Data ricezione campione/i			11/04/26	Data termine analisi		16/04/26		Data trasmissione risultati		16/04/26		
Data campionamento			11/04/26	Data inizio analisi		11/04/26		Verbale di campionamento		V	26D128	
Protocollo		DESCRIZIONE CAMPIONI										
26D131		Acerra 10 - Corso Italia_alt. Villa dei Fiori										
RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA 26D131												
Analisi effettuata			Campioni				Incertezza di misura / IF	Valori di parametro	unità di misura	Metodo di prova	Note	
						26D131	/	Dlgs 18/23. ss.mm.ii		numero		
Giorno prelievo						11/04/26	---	---	---	gg-mm	---	---
Ora						12.40	---	---	---	h,min	---	---
Parametri generali												
*Colore		1	1		1	---	---	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l, Sc. Pt/Co	APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B	Accettabile
*Turbidità		0.35	0.35	0.35	0.25	---	---	---	-- ;	NTU	APHA SMEWW ed 23rd 2017 2130	---
*Odore		0	0	0	0	---	---	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	tasso di dil.	APHA SMEWW ed 23rd 2017 - 2150	Accettabile
*Sapore		0	0	0	0	---	---	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	tasso di dil.	APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B	Accettabile
*Temperatura					13.7	---	---	---	---	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	---
Concentrazione ioni idrogeno		7.2	7.2	7.3	7.2	---	---	---	6.5-9.5	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---
Conducibilità elettrica		842	852	834	834	---	---	---	2500	µS/cm, 20 °C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	---
Durezza totale (calcolo)		47	43	47	39	---	---	---	15-50	°F	UNI EN ISO 17294-2:2023	---
Residuo secco (calcolo)		631	643	626	626	---	---	---	1500	mg/l, 180 °C	UNI EN ISO 27888:1995	---
*Ammonio		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	---	---	---	0.50	mg/l, NH ₄	ISS BHE.019	---
Nitriti		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	---	---	---	0.50	mg/l, NO ₂	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---
Anioni												
Fluoruri		318	328	296	335	---	---	---	1500	µg/l, F	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---
Cloruri		91	91	88	91	---	---	---	250	mg/l, Cl	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---
Nitrati		6	6	6	6	---	---	---	50	mg/l, NO ₃	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---
Solfati		23	24	23	23	---	---	---	250	mg/l, SO ₄	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---
Metalli												
Alluminio		<20	<20	<20	<20	---	---	---	200	µg/l, Al	UNI EN ISO 17294-2:2023	---
Calcio		132	120	128	109	---	---	---	---	mg/l, Ca	UNI EN ISO 17294-2:2023	---
Ferro		<20	<20	<20	<20	---	---	---	200	µg/l, Fe	UNI EN ISO 17294-2:2023	---
Magnesio		34	32	35	29	---	---	---	---	mg/l, Mg	UNI EN ISO 17294-2:2023	---



01813

RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA 26D131											
Analisi effettuata	Campioni					Incertezza di misura / IF	Valori di parametro	unità di misura	Metodo di prova	Note	
				26D131	/		Digs 18/23. ss.mm.ii			numero	
Manganese				< 1	---	---	50	µg/l, Mn	UNI EN ISO 17294-2:2023		---
*Analisi Cloro/biossido di cloro											
°*Cloro residuo (DPD) (A)				0.12	---	---	0.2	mg/l, Cl ₂	ISS_BHD.033; SM 4500Cl G		---
°*Cloro residuo libero (A - G)				0.10	---	---	0.2	mg l, Cl ₂	ISS_BHD.033; SM 4500ClO ₂ D		---
°*Cloro residuo combinato (C-A)				0.04	---	---	0.2	mg/l, Cl ₂	ISS_BHD.033; SM 4500ClO ₂ D		---
°*Biossido di cloro (1.9 ' G)				0.04	---	---	0.2	mg/l, ClO ₂	ISS_BHD.033; SM 4500ClO ₂ D		---
°*Cloriti [D - (4C + G)]				< 0.04	---	---	0.7	mg/l, Cl ₂	SS_BHD.033; SM 4500ClO ₂ D		---
PARAMETRI MICROBIOLOGICI											
Batteri coliformi a 37°C				0	---	---	0	CFU/100 ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017		---
Microrganismi vitali a 36 °C				0	---	---	---	CFU/ml	APAT CNR IRSA 7050 MAN 29 2003		---
Microrganismi vitali a 22 °C				1	---	---	---	CFU/ml	APAT CNR IRSA 7050 MAN 29 2003		---
Enterococchi				0	---	---	0	CFU/100 ml	UNI EN ISO 7899-2: 2003		---
Escherichia coli				0	---	---	0	CFU/100 ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017		---

Legenda e Note

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Per i risultati delle prove microbiologiche, il valore "0" caratterizza un campione nel quale non c'è stata una crescita del microorganismo.

§ : Comunicato/a dal cliente

D.Lgs.: Decreto Legislativo

ss.mm.ii.: successive modifiche e integrazioni

IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque

EPA: Environmental Protection Agency

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

ISO: International Standards

(a) Valore consigliato

Sono riportati in grassetto i valori non conformi

*prova non accreditata dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA

D.M.: Decreto Ministeriale

ISTISAN: Istituto Superiore di Sanità

APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche

APHA: American Public Health Association

SM: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18th to 23rd Ed

CFU: Unità Formanti Colonie

°prova eseguita presso il punto di campionamento

Relativamente alle prove chimiche, l'incertezza di misura, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è riportata come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K = 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.

La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

L'aliquota rimanente del campione sottoposto alle indagini di laboratorio (ove possibile e/o applicabile) viene restituita al committente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I risultati sono conformi ai limiti di legge.

Considerazioni e pareri a cura del professionista responsabile non oggetto di accreditamento:

Le analisi non evidenziano fenomeni, attribuibili alla rete di distribuzione comunale, che possano modificare le caratteristiche dell'acqua erogata



Il Direttore Tecnico
Chim. Giuseppe Riccio
EurChem