



01813

Spett. Società  
Acquedotti Sepa  
Via De Gasperi, 7/11  
81030 Orta di Atella (CE)

**RAPPORTO DI PROVA 26D064 Napoli 14/04/26**

|                                                 |                                                                                                                                   |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Oggetto:                                        | Analisi campioni d'acque destinata al consumo umano, controllo di tipo A (Routine)  effettuata in accordo al D.Lgs. 18/23 s.m.i . |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Richiedente:                                    | Società Acquedotti Sepa                                                                                                           |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Luogo prelievo:                                 | Comune di GRUMO NEVANO (NA), nei punti indicati nella descrizione dei campioni.                                                   |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Prelievo:                                       | effettuato dal personale tecnico qualificato del laboratorio                                                                      |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Metodo di campionamento                         |                                                                                                                                   |                                  | *APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 |                      |     |     | Note sul Campionamento                                   |                           | -----                                           |                 |                 |             |
| Data ricezione campione/i                       |                                                                                                                                   |                                  | 09/04/26                        | Data termine analisi |     |     | 14/04/26                                                 |                           | Data trasmissione risultati                     |                 |                 | 14/04/26    |
| Data campionamento                              |                                                                                                                                   |                                  | 09/04/26                        | Data inizio analisi  |     |     | 09/04/26                                                 |                           | Verbale di campionamento                        |                 |                 | V    26D062 |
| Protocollo                                      | DESCRIZIONE CAMPIONI                                                                                                              |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
|                                                 | 26D064                                                                                                                            | GRN 09 - Via De Novi - Fontanina |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA    26D064 |                                                                                                                                   |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Analisi effettuata                              |                                                                                                                                   |                                  | Campioni                        |                      |     |     |                                                          | Incertezza di misura / IF | Valori di parametro<br><br>Dlgs 18/23. ss.mm.ii | unità di misura | Metodo di prova | Note        |
|                                                 |                                                                                                                                   |                                  | 26D064                          | /                    | /   |     | numero                                                   |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Giorno prelievo                                 |                                                                                                                                   |                                  |                                 | 09/04/26             | --- | --- | ---                                                      | ---                       | gg-mm                                           | ---             | ---             |             |
| Ora                                             |                                                                                                                                   |                                  |                                 | 12.25                | --- | --- | ---                                                      | ---                       | h,min                                           | ---             | ---             |             |
| Parametri generali                              |                                                                                                                                   |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| *Colore                                         | 1                                                                                                                                 | 1                                | 1                               | ---                  | --- | --- | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | mg/l, Sc. Pt/Co           | APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B                  | Accettabile     |                 |             |
| *Torbidità                                      | 0.30                                                                                                                              | 0.30                             | 0.30                            | ---                  | --- | --- | -- ;                                                     | NTU                       | APHA SMEWW ed 23rd 2017 2130                    | ---             |                 |             |
| *Odore                                          | 0                                                                                                                                 | 0                                | 0                               | ---                  | --- | --- | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | tasso di dil.             | APHA SMEWW ed 23rd 2017 - 2150                  | Accettabile     |                 |             |
| *Sapore                                         | 0                                                                                                                                 | 0                                | 0                               | ---                  | --- | --- | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | tasso di dil.             | APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B                  | Accettabile     |                 |             |
| *Temperatura                                    |                                                                                                                                   |                                  | 13.5                            | ---                  | --- | --- | ---                                                      | °C                        | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Concentrazione ioni idrogeno                    | 7.36                                                                                                                              | 7.35                             | 7.36                            | ---                  | --- | --- | 6.5-9.5                                                  | pH                        | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Conducibilità elettrica                         | 792                                                                                                                               | 699                              | 728                             | ---                  | --- | --- | 2500                                                     | µS/cm, 20 °C              | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Durezza totale (calcolo)                        | 45                                                                                                                                | 42                               | 44                              | ---                  | --- | --- | 15-50                                                    | °F                        | UNI EN ISO 17294-2:2023                         | ---             |                 |             |
| Residuo secco (calcolo)                         | 594                                                                                                                               | 574                              | 546                             | ---                  | --- | --- | 1500                                                     | mg/l, 180 °C              | UNI EN ISO 27888:1995                           | ---             |                 |             |
| *Ammonio                                        | < 0.05                                                                                                                            | < 0.05                           | < 0.05                          | ---                  | --- | --- | 0.50                                                     | mg/l, NH <sub>4</sub>     | ISS BHE.019                                     | ---             |                 |             |
| Nitriti                                         | < 0.05                                                                                                                            | < 0.05                           | < 0.05                          | ---                  | --- | --- | 0.50                                                     | mg/l, NO <sub>2</sub>     | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Anioni                                          |                                                                                                                                   |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Fluoruri                                        | 482                                                                                                                               | 341                              | 362                             | ---                  | --- | --- | 1500                                                     | µg/l, F                   | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Cloruri                                         | 43                                                                                                                                | 28                               | 30                              | ---                  | --- | --- | 250                                                      | mg/l, Cl                  | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Nitrati                                         | 19                                                                                                                                | 19                               | 11                              | ---                  | --- | --- | 50                                                       | mg/l, NO <sub>3</sub>     | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Solfati                                         | 19                                                                                                                                | 16                               | 15                              | ---                  | --- | --- | 250                                                      | mg/l, SO <sub>4</sub>     | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003                  | ---             |                 |             |
| Metalli                                         |                                                                                                                                   |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |
| Alluminio                                       | <20                                                                                                                               | <20                              | <20                             | ---                  | --- | --- | 200                                                      | µg/l, Al                  | UNI EN ISO 17294-2:2023                         | ---             |                 |             |
| Calcio                                          | 140                                                                                                                               | 127                              | 133                             | ---                  | --- | --- | ---                                                      | mg/l, Ca                  | UNI EN ISO 17294-2:2023                         | ---             |                 |             |
| Ferro                                           | <20                                                                                                                               | <20                              | <20                             | ---                  | --- | --- | 200                                                      | µg/l, Fe                  | UNI EN ISO 17294-2:2023                         | ---             |                 |             |
| Magnesio                                        | 23                                                                                                                                | 24                               | 25                              | ---                  | --- | --- | ---                                                      | mg/l, Mg                  | UNI EN ISO 17294-2:2023                         | ---             |                 |             |
| Manganese                                       | 3.9                                                                                                                               | 2.2                              | 4.0                             | ---                  | --- | --- | 50                                                       | µg/l, Mn                  | UNI EN ISO 17294-2:2023                         | ---             |                 |             |
| *Analisi Cloro/biossido di cloro                |                                                                                                                                   |                                  |                                 |                      |     |     |                                                          |                           |                                                 |                 |                 |             |



01813

**RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA 26D064**

| Analisi effettuata              | Campioni |  |                  |     |     | Incertezza di misura / IF | Valori di parametro  | unità di misura        | Metodo di prova               | Note |
|---------------------------------|----------|--|------------------|-----|-----|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------|
|                                 |          |  | <b>26D064</b>    | /   | /   |                           | Dlgs 18/23. ss.mm.ii |                        | numero                        |      |
| °*Cloro residuo (DPD) (A)       |          |  | <b>0.08</b>      | --- | --- | ---                       | <b>0.2</b>           | mg/l, Cl <sub>2</sub>  | ISS_BHD.033;<br>SM 4500Cl G   | ---  |
| °*Cloro residuo libero (A - G)  |          |  | <b>0.07</b>      | --- | --- | ---                       | <b>0.2</b>           | mg l, Cl <sub>2</sub>  | ISS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D | ---  |
| °*Cloro residuo combinato (C-A) |          |  | <b>0.10</b>      | --- | --- | ---                       | <b>0.2</b>           | mg/l, Cl <sub>2</sub>  | ISS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D | ---  |
| °*Biossido di cloro (1.9 ° G)   |          |  | <b>0.02</b>      | --- | --- | ---                       | <b>0.2</b>           | mg/l, ClO <sub>2</sub> | ISS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D | ---  |
| °*Cloriti [D - (4C + G)]        |          |  | <b>&lt; 0.04</b> | --- | --- | ---                       | <b>0.7</b>           | mg/l, Cl <sub>2</sub>  | SS_BHD.033;<br>SM 4500ClO2 D  | ---  |

**PARAMETRI MICROBIOLOGICI**

|                                     |   |   |          |     |     |     |          |            |                                   |     |
|-------------------------------------|---|---|----------|-----|-----|-----|----------|------------|-----------------------------------|-----|
| <b>Batteri coliformi a 37°C</b>     | 0 | 0 | <b>0</b> | --- | --- | --- | <b>0</b> | CFU/100 ml | UNI EN ISO 9308-1: 2017           | --- |
| <b>Microrganismi vitali a 36 °C</b> | 3 | 3 | <b>2</b> | --- | --- | --- | ---      | CFU/ml     | APAT CNR IRSA 7050<br>MAN 29 2003 | --- |
| <b>Microrganismi vitali a 22 °C</b> | 5 | 4 | <b>3</b> | --- | --- | --- | ---      | CFU/ml     | APAT CNR IRSA 7050<br>MAN 29 2003 | --- |
| <b>Enterococchi</b>                 | 0 | 0 | <b>0</b> | --- | --- | --- | <b>0</b> | CFU/100 ml | UNI EN ISO 7899-2: 2003           | --- |
| <b>Escherichia coli</b>             | 0 | 0 | <b>0</b> | --- | --- | --- | <b>0</b> | CFU/100 ml | UNI EN ISO 9308-1: 2017           | --- |

**Legenda e Note**

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Per i risultati delle prove microbiologiche, il valore "0" caratterizza un campione nel quale non c'è stata una crescita del microrganismo .

§ : Comunicato/a dal cliente

D.Lgs.: Decreto Legislativo

ss.mm.ii.: successive modifiche e integrazioni

IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque

EPA: Environmental Protection Agency

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

ISO: International Standards

(a) Valore consigliato

Sono riportati in grassetto i valori non conformi

\*prova non accreditata dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA

D.M.: Decreto Ministeriale

ISTISAN: Istituto Superiore di Sanità

APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche

APHA: American Public Health Association

SM: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18th to 23rd Ed

CFU: Unità Formanti Colonie

°prova eseguita presso il punto di campionamento

Relativamente alle prove chimiche, l'incertezza di misura, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova , è riportata come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K =2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.

La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

L'aliquota rimanente del campione sottoposto alle indagini di laboratorio (ove possibile e/o applicabile) viene restituita al committente.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

**I risultati sono conformi ai limiti di legge.**

**Considerazioni e pareri a cura del professionista responsabile non oggetto di accreditamento:**

**Le analisi non evidenziano fenomeni, attribuibili alla rete di distribuzione comunale, che possano modificare le caratteristiche dell'acqua erogata**



**Il Direttore Tecnico**

**dr. Chim. Giuseppe Riccio**

**EurChem**