APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI APPIGNANO

Distribuzione zona alta Comune di Appignano

principale fonte di approvvigionamento
campo pozzi di Madonna dell'Ospedale Appignano ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO APP001

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,5		7,4									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	455		466									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	9		9									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14		<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		0,05		<0,05									
Torbidità	NTU			<0,3		0,30									
Durezza totale	°F	15÷50		23,8		24,4									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				334									
Calcio	mg/l Ca			84,5		87,0									
Magnesio	mg/l Mg			6,5		6,6									
Cloruri	mg/l		**250**			20,0									
Solfati	mg/l		**250**			16,0									
Potassio	mg/l K					1,4									
Sodio	mg/l		**200**			10,4									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					244									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,27									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			1,0									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0		0									