APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI APPIGNANO

Distribuzione zona bassa Comune di Appignano

principale fonte di approvvigionamento
campo pozzi di Madonna dell'Ospedale Appignano e sorgente S. Chiodo di Castelsantangelo sul Nera ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO APP002

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,6		7,7									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	331		328									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	3		3									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14		<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		0,11		0,07									
Torbidità	NTU			<0,3		<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		18,7		19,1									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				235									
Calcio	mg/l Ca			60,3		61,0									
Magnesio	mg/l Mg			8,9		9,5									
Cloruri	mg/l		**250**			5,0									
Solfati	mg/l		**250**			41,0									
Potassio	mg/l K					<1									
Sodio	mg/l		**200**			2,8									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					132									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,17									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0		0									