APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI CORRIDONIA

Distribuzione in tutto il Comune di Corridonia eccetto San Claudio, passo del Bidollo e Colbuccaro

principale fonte di approvvigionamento
campo pozzi viale Pausula ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO COR001

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,8	7,6	7,4									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	739	767	769									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	28	32	31									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14	<0,14	<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		0,28	<0,05	0,22									
Torbidità	NTU			<0,3	<0,3	<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		29,9	32,4	25,5									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				551									
Calcio	mg/l Ca			93,4	101,7	73,7									
Magnesio	mg/l Mg			16,0	17,0	17,3									
Cloruri	mg/l		**250**			59,0									
Solfati	mg/l		**250**			54,0									
Potassio	mg/l K					5,2									
Sodio	mg/l		**200**			33,5									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					237									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,20									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									