APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI MACERATA

Piediripa

principale fonte di approvvigionamento
campo pozzi di Acquevive di Macerata - ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO		MAC004													
Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	**Unità di Misura**	**Valori guida**	**Limiti di legge**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**		7,4										
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**		672										
Nitrati	mg/l NO3		**50**		32										
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**		<0,14										
Cloro residuo libero	mg/l	0,20			0,13										
Torbidità	NTU				<0,3										
Durezza totale	°F	15÷50			30										
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500													
Calcio	mg/l Ca				94,1										
Magnesio	mg/l Mg				15,8										
Cloruri	mg/l		**250**												
Solfati	mg/l		**250**												
Potassio	mg/l K														
Sodio	mg/l		**200**												
Arsenico	µg/l		**10**												
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$														
Fluoruri	mg/l		**1,50**												
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**												
Manganese	µg/l		**50**												
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									