APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI MONTECOSARO

Distribuzione in tutto il Comune di Montecosaro

principale fonte di approvvigionamento
acquedotto del Tennacola ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO		MTC001													
Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	**Unità di Misura**	**Valori guida**	**Limiti di legge**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,4		8,1									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	709		269									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	19		3									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14		<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		<0,05		0,14									
Torbidità	NTU			<0,3		<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		29,3		13,9									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				193,0									
Calcio	mg/l Ca			98,3		53,8									
Magnesio	mg/l Mg			11,7		1,2									
Cloruri	mg/l		**250**			7,0									
Solfati	mg/l		**250**			5,0									
Potassio	mg/l K					<1									
Sodio	mg/l		**200**			3,8									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					149,0									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			<0,07									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0		0									