APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI TREIA

Chiesanuova

principale fonte di approvvigionamento
pozzi Madonna dell'Ospedale di Cingoli - ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO		TRE002													
Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	**Unità di Misura**	**Valori guida**	**Limiti di legge**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,6		7,4									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	452		453									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	9		9									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14		<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		0,05		0,05									
Torbidità	NTU			<0,3		<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		23,7		24,6									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				325									
Calcio	mg/l Ca			84,3		87,5									
Magnesio	mg/l Mg			6,6		6,7									
Cloruri	mg/l		**250**			20,0									
Solfati	mg/l		**250**			15,0									
Potassio	mg/l K					1,4									
Sodio	mg/l		**200**			10,4									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					232									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,27									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0		0									