

- Potabili Riepilogo Analisi -



VIVA Servizi S.p.A. - Laboratorio Analisi - Via dell'Artigianato 9 Ancona -
071/2893445

Dati esportati il: 30/01/2026 12.01

Labstory XP - SQL Server

Valori rilevati dal 11/11/2025 al 13/01/2026

Parametro	Misura	V.P. - Valori di parametro stabiliti dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. (s.m.i. = successive modifiche e integrazioni)	Valore
Comune: Genga - Punto di prelievo: GEG 26 - Frazione Monticelli - Piazza Santa Maria vicino fontana pubblica (ex 25C)			
Categoria: Parte A - Parametri microbiologici			
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0
Enterococchi	MPN/100 ml	0	0
Categoria: Parte B - Parametri chimici			
Nitrati	mg/l	50	<5
Nitriti	mg/l	0,5	<0
Fluoruro	mg/l	1,5	<0,5
Cloriti	µg/l	700	<5
Clorati	µg/l	250	<5
Arsenico	µg/l	10	<1
Categoria: Parte C - C1. C2. Parametri indicatori			
Torbidita'	NTU	-sva-	0,5
pH	Unità pH	>6,5 e <9,5	7,1
Conduttività a 20°C	µs/cm	2500	499
Cloruri	mg/l	250	25,1
Solfati	mg/l	250	20,1
Calcio	mg/l	---	94,1

Magnesio	mg/l	---	4,2
Sodio	mg/l	200	18,2
Durezza	°F	---	25
Ammonio	mg/l	0,5	<0,5
Manganese	µg/l	50	<50
Batteri Coliformi a 37°C	MPN/100 ml	10	0
Categoria: Parametri chimici (non compresi nel Dlgs 23-02-2023, n. 18)			
Litio	µg/l	---	6,5
Potassio	mg/l	---	1,7
Residuo secco a 180°C	mg/l	---	322
CO2 libera	mg/l	---	10,2
Bicarbonati	mg CaCO3/l	---	245
Carbonati	mg CaCO3/l	---	1,2
Cloro residuo	mg/l	---	<0,5

- i** **Nota 1:** per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore a 6,5
Nota 2: --- : non sono previsti valori di parametro
Nota 3: -sva- : senza variazioni anomale
Nota 4: LOQ: limite di quantificazione. Quando un risultato è riportato come '< valore', significa che è al di sotto del limite di quantificazione.