

- Potabili Riepilogo Analisi -



VIVA Servizi S.p.A. - Laboratorio Analisi - Via dell'Artigianato 9 Ancona -
071/2893445

Dati esportati il: 30/01/2026 12.02

Labstory XP - SQL Server

Valori rilevati dal 04/11/2025 al 19/01/2026

Parametro	Misura	V.P. - Valori di parametro stabiliti dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. (s.m.i. = successive modifiche e integrazioni)	Valore
Comune: Matelica - Punto di prelievo: MAT 03 - Spiazzo Beato Mattia - vicino fontana pubblica di fronte al civico n 4 (ex 03)			
Categoria: Parte A - Parametri microbiologici			
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0
Enterococchi	MPN/100 ml	0	0
Categoria: Parte B - Parametri chimici			
Nitrati	mg/l	50	8,7
Nitriti	mg/l	0,5	<0,2
Fluoruro	mg/l	1,5	<0,2
Cloriti	µg/l	700	<5
Clorati	µg/l	250	<5
Arsenico	µg/l	10	<1
Categoria: Parte C - C1. C2. Parametri indicatori			
Torbidita'	NTU	-sva-	<0,2
pH	Unità pH	>6,5 e <9,5	7,6
Conduttività a 20°C	µs/cm	2500	448
Cloruri	mg/l	250	13,7
Solfati	mg/l	250	18,7
Calcio	mg/l	---	88,7

Magnesio	mg/l	---	2,7
Sodio	mg/l	200	9,8
Durezza	°F	---	24
Ammonio	mg/l	0,5	<0,5
Manganese	µg/l	50	<1
Batteri Coliformi a 37°C	MPN/100 ml	10	0
Categoria: Parametri chimici (non compresi nel Dlgs 23-02-2023, n. 18)			
Litio	µg/l	---	2,7
Potassio	mg/l	---	1,0
Residuo secco a 180°C	mg/l	---	284
CO2 libera	mg/l	---	17,5
Bicarbonati	mg CaCO3/l	---	231
Carbonati	mg CaCO3/l	---	0,5
Cloro residuo	mg/l	---	0,0

- i** **Nota 1:** per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore a 6,5
Nota 2: --- : non sono previsti valori di parametro
Nota 3: -sva- : senza variazioni anomale
Nota 4: LOQ: limite di quantificazione. Quando un risultato è riportato come '< valore', significa che è al di sotto del limite di quantificazione.