

- Potabili Riepilogo Analisi -



VIVA Servizi S.p.A. - Laboratorio Analisi - Via dell'Artigianato 9 Ancona -
071/2893445

Dati esportati il: 30/01/2026 11.59

Labstory XP - SQL Server

Valori rilevati dal 09/10/2025 al 08/01/2026

Parametro	Misura	V.P. - Valori di parametro stabiliti dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. (s.m.i. = successive modifiche e integrazioni)	Valore
Comune: Staffolo - Punto di prelievo: STF 04 - Via Marconi - ai piedi del torrione di fronte al civico n 18 (ex STU 01)			
Categoria: Parte A - Parametri microbiologici			
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0
Enterococchi	MPN/100 ml	0	0
Categoria: Parte B - Parametri chimici			
Nitrati	mg/l	50	<50
Nitriti	mg/l	0,5	<0,5
Fluoruro	mg/l	1,5	0,3
Cloriti	µg/l	700	<500
Clorati	µg/l	250	<500
Arsenico	µg/l	10	<10
Categoria: Parte C - C1. C2. Parametri indicatori			
Torbidita'	NTU	-sva-	0,3
pH	Unità pH	>6,5 e <9,5	7,5
Conduttività a 20°C	µs/cm	2500	512
Cloruri	mg/l	250	29
Solfati	mg/l	250	46
Calcio	mg/l	---	72

Magnesio	mg/l	---	14
Sodio	mg/l	200	19
Durezza	°F	---	24
Ammonio	mg/l	0,5	<0
Manganese	µg/l	50	<
Batteri Coliformi a 37°C	MPN/100 ml	10	0
Categoria: Parametri chimici (non compresi nel Dlgs 23-02-2023, n. 18)			
Litio	µg/l	---	6,
Potassio	mg/l	---	1,
Residuo secco a 180°C	mg/l	---	332
CO2 libera	mg/l	---	8,
Bicarbonati	mg CaCO3/l	---	213
Carbonati	mg CaCO3/l	---	1,
Cloro residuo	mg/l	---	<0,

- i** **Nota 1:** per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore a 6,5
- Nota 2:** --- : non sono previsti valori di parametro
- Nota 3:** -sva- : senza variazioni anomale
- Nota 4:** LOQ: limite di quantificazione. Quando un risultato è riportato come '< valore', significa che è al di sotto del limite di quantificazione.