

Qualita dell'acqua potabile - ALDINO/ALDEIN

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 6.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
15/04/2024	Redagno di Sotto / Unterradein	utente / Abnehmer
15/04/2024	-	Fontana pubblica Cimitero / Öffentlicher Brunnen Friedhof
13/03/2024	Aldino / Aldein	Scuola elementare Olmi / Grundschule Holen
12/03/2024	Aldino / Aldein	Municipio / Rathaus
10/12/2024	Hotel Schwarzhorn / Hotel Schwarzhorn	utente / Abnehmer
05/11/2024	Aldino / Aldein	Municipio / Rathaus

Campione 1 - 15/04/2024

Acquedotto: Redagno di Sotto / Unterradein

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	270	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 2 - 15/04/2024

Acquedotto: -

Punto: Fontana pubblica Cimitero / Öffentlicher Brunnen Friedhof

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	414	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	28	F°	
Durezza totale Gesamthärte	15,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 13/03/2024

Acquedotto: Aldino / Aldein

Punto: Scuola elementare Olmi / Grundschule Holen

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	443	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	28	F°	
Durezza totale Gesamthärte	15,68	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	252	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	4	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	5	mg/L	50
Solfati Sulfate	62	mg/L	250
Sodio Natrium	4	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	34	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1

Campione 4 - 12/03/2024

Acquedotto: Aldino / Aldein

Punto: Municipio / Rathaus

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	446	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	28	F°	
Durezza totale Gesamthärte	15,68	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 5 - 10/12/2024

Acquedotto: Hotel Schwarzhorn / Hotel Schwarzhorn

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	95	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 6 - 05/11/2024

Acquedotto: Aldino / Aldein

Punto: Municipio / Rathaus

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	446	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	29	F°	
Durezza totale Gesamthärte	16,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	245	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	4	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	58	mg/L	250
Sodio Natrium	4	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	39	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5