

Qualita dell'acqua potabile - BRENNERO/BRENNER

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 6.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/09/2024	Fleres di Fuori / Ausserpflersch	utente / Abnehmer
24/06/2024	Passo del Brennero / Brennerpass	Outlet Center Brennero / Outlet Center Brenner
23/09/2024	Fleres di Mezzo / Mittelpflersch	utente / Abnehmer
09/04/2024	Colle Isarco / Gossensass	Fontana pubblica Via Argentieri, Colle Isarco / Öffentlicher Brunnen Silbergasse, Gossensass
08/08/2024	Colle Isarco / Gossensass	Fontana pubblica Via Argentieri, Colle Isarco / Öffentlicher Brunnen Silbergasse, Gossensass
07/05/2024	Moncucco / Giggelberg	utente / Abnehmer

Campione 1 - 30/09/2024

Acquedotto: Fleres di Fuori / Ausserpflersch
Punto: utente / Abnehmer
Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	211	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 2 - 24/06/2024

Acquedotto: Passo del Brennero / Brennerpass

Punto: Outlet Center Brennero / Outlet Center Brenner

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	189	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	127	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	10	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 3 - 23/09/2024

Acquedotto: Fleres di Mezzo / Mittelpflersch

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	206	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 4 - 09/04/2024

Acquedotto: Colle Isarco / Gossensass

Punto: Fontana pubblica Via Argentieri, Colle Isarco / Öffentlicher Brunnen Silbergasse, Gossensass

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	249	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	133	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	29	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 5 - 08/08/2024

Acquedotto: Colle Isarco / Gossensass

Punto: Fontana pubblica Via Argentieri, Colle Isarco / Öffentlicher Brunnen Silbergasse, Gossensass

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	241	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 6 - 07/05/2024

Acquedotto: Moncucco / Giggelberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	234	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200