

Qualita dell'acqua potabile - CHIUSA/KLAUSEN

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 12.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/07/2024	Gudon / Gufidaun	Fontana pubblica Gudon / Dorfbrunnen Gufidaun
22/10/2024	Chiusa / Klausen	utente / Abnehmer
22/10/2024	Chiusa / Klausen	Fontana pubblica Piazza Tinne / Öffentlicher Brunnen Tinneplatz
22/10/2024	Chiusa / Klausen	utente / Abnehmer
22/10/2024	Chiusa / Klausen	utente / Abnehmer
22/08/2024	Chiusa / Klausen	Fontana pubblica Piazza Tinne / Öffentlicher Brunnen Tinneplatz
22/01/2024	Chiusa / Klausen	Fontana pubblica Piazza Tinne / Öffentlicher Brunnen Tinneplatz
21/08/2024	Lazfons / Latzfons	Fontana pubblica Piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz
21/08/2024	Verdignes / Verdings	Fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen
14/02/2024	Lazfons / Latzfons	Fontana pubblica Piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz
08/04/2024	Verdignes / Verdings	Fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen
05/03/2024	Gudon / Gufidaun	Fontana pubblica Gudon / Dorfbrunnen Gufidaun

Campione 1 - 30/07/2024

Acquedotto: Gudon / Gufidaun
Punto: Fontana pubblica Gudon / Dorfbrunnen Gufidaun
Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	330	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	19	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,64	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 2 - 22/10/2024

Acquedotto: Chiusa / Klausen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	73	µS/cm	2500
pH	6,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 22/10/2024

Acquedotto: Chiusa / Klausen

Punto: Fontana pubblica Piazza Tinne / Öffentlicher Brunnen Tinneplatz

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	111	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 4 - 22/10/2024

Acquedotto: Chiusa / Klausen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	103	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 5 - 22/10/2024

Acquedotto: Chiusa / Klausen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	383	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	22	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,32	D°	
Sodio Natrium	7	mg/L	200

Campione 6 - 22/08/2024

Acquedotto: Chiusa / Klausen

Punto: Fontana pubblica Piazza Tinne / Öffentlicher Brunnen Tinneplatz

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	72	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 7 - 22/01/2024

Acquedotto: Chiusa / Klausen

Punto: Fontana pubblica Piazza Tinne / Öffentlicher Brunnen Tinneplatz

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	79	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	30	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	11	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 21/08/2024

Acquedotto: Lazfons / Latzfons

Punto: Fontana pubblica Piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	123	µS/cm	2500
pH	8,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 9 - 21/08/2024

Acquedotto: Verdignes / Verdings

Punto: Fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	99	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 10 - 14/02/2024

Acquedotto: Lazfons / Latzfons

Punto: Fontana pubblica Piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	111	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	64	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	2	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	4	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 11 - 08/04/2024

Acquedotto: Verdignes / Verdings

Punto: Fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	116	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	58	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	2	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	11	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 12 - 05/03/2024

Acquedotto: Gudon / Gufidaun

Punto: Fontana pubblica Gudon / Dorfbrunnen Gufidaun

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	358	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	134	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	102	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	4	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5