

Qualita dell'acqua potabile - CORNEDO ALL'ISARCO/KARNEID

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 8.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
19/09/2024	Cornedo / Karneid	WC pubblico, Gummer, Planetario / Öff. WC Gummer im Planetarium
19/09/2024	Cornedo / Karneid	Fontana cimitero Collepietra / Brunnen Friedhof Steinegg
19/09/2024	Cornedo / Karneid	Scuole medie Prato Isarco / Mittelschule in Blumau
17/06/2024	Cornedo / Karneid	WC pubblico, Gummer, Planetario / Öff. WC Gummer im Planetarium
17/04/2024	Cornedo / Karneid	fontana pubblica davanti alla casa della Comunità del Paese / öff. Brunnen vor Haus der Dorfgemeinschaft
13/03/2024	Cornedo / Karneid	Altenheim Claraheim
06/11/2024	Cornedo / Karneid	fontana pubblica davanti alla casa della Comunità del Paese / öff. Brunnen vor Haus der Dorfgemeinschaft
06/02/2024	Cornedo / Karneid	Scuole medie Prato Isarco / Mittelschule in Blumau

Campione 1 - 19/09/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid
Punto: WC pubblico, Gummer, Planetario / Öff. WC Gummer im Planetarium
Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	372	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	23	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,88	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 19/09/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid

Punto: Fontana cimitero Collepietra / Brunnen Friedhof Steinegg

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	371	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	25	F°	
Durezza totale Gesamthärte	14	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 19/09/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid

Punto: Scuole medie Prato Isarco / Mittelschule in Blumau

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	374	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	25	F°	
Durezza totale Gesamthärte	14	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 4 - 17/06/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid

Punto: WC pubblico, Gummer, Planetario / Öff. WC Gummer im Planetarium

Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	387	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	25	F°	
Durezza totale Gesamthärte	14	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	267	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	5	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	15	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	0,002	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 5 - 17/04/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid

Punto: fontana pubblica davanti alla casa della Comunità del Paese / öff. Brunnen vor Haus der Dorfgemeinschaft

Codice punto: E12

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	367	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	24	F°	
Durezza totale Gesamthärte	13,44	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 6 - 13/03/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid

Punto: Altenheim Claraheim

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unità	Limite
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 7 - 06/11/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid

Punto: fontana pubblica davanti alla casa della Comunità del Paese / öff. Brunnen vor Haus der Dorfgemeinschaft

Codice punto: E12

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	378	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	24	F°	
Durezza totale Gesamthärte	13,44	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	258	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	3	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	11	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	207	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	1,4	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 06/02/2024

Acquedotto: Cornedo / Karneid

Punto: Scuole medie Prato Isarco / Mittelschule in Blumau

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	378	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	23	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,88	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	253	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	3	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	16	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	36	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5