

Qualita dell'acqua potabile - LUSON/LÜSEN

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 7.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/09/2024	Luson Croce / Kreuznerberg	utente / Abnehmer
30/04/2024	Luson / Lügen	fontana pubblica piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz
19/08/2024	Laseid / Laseid	utente / Abnehmer
18/06/2024	Luson / Lügen	utente / Abnehmer
18/06/2024	Luson / Lügen	fontana pubblica piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz
09/07/2024	Luson Monte / Lügen Berg	utente / Abnehmer
04/09/2024	Pezze / Petschied	utente / Abnehmer

Campione 1 - 30/09/2024

Acquedotto: Luson Croce / Kreuznerberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	82	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 30/04/2024

Acquedotto: Luson / Lügen

Punto: fontana pubblica piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	102	µS/cm	2500
pH	8,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	5	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	39	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	9	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 3 - 19/08/2024

Acquedotto: Laseid / Laseid

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	33	µS/cm	2500
pH	6,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	1	F°	
Durezza totale Gesamthärte	0,56	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 4 - 18/06/2024

Acquedotto: Luson / Lüssen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	133	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	87	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	6	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	22	µg/L	
Arsenico Arsen	6	µg/L	10
Antimonio Antimon	1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1

Campione 5 - 18/06/2024

Acquedotto: Luson / Lüssen

Punto: fontana pubblica piazza paese / Öffentlicher Brunnen Dorfplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	79	µS/cm	2500
pH	8,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 6 - 09/07/2024

Acquedotto: Luson Monte / Lügen Berg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	75	µS/cm	2500
pH	6,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 7 - 04/09/2024

Acquedotto: Pezze / Petschied

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	102	µS/cm	2500
pH	9,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	36	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	11	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	92	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5