

Qualita dell'acqua potabile - NOVA LEVANTE/WELSCHNOFEN

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 7.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
17/07/2024	Karerseegebiet / Karerseegebiet	WC pubblici vicino ufficio skipass/Öff. Toiletten bei Skipassbüro
17/07/2024	Nova Levante / Welschnofen	Fontana pubblica presso chiesa / Öffentlicher Brunnen vor Kirche
11/12/2024	Karerseegebiet / Karerseegebiet	WC pubblici vicino ufficio skipass/Öff. Toiletten bei Skipassbüro
11/12/2024	Hotel Latemar / Hotel Latemar	utente / Abnehmer
11/03/2024	Nova Levante / Welschnofen	Seniorenheim Welschnofen
11/03/2024	Nova Levante / Welschnofen	Seniorenheim Welschnofen
10/06/2024	Karerseegebiet / Karerseegebiet	WC pubblici vicino ufficio skipass/Öff. Toiletten bei Skipassbüro

Campione 1 - 17/07/2024

Acquedotto: Karerseegebiet / Karerseegebiet
Punto: WC pubblici vicino ufficio skipass/Öff. Toiletten bei Skipassbüro
Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	341	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 17/07/2024

Acquedotto: Nova Levante / Welschnofen

Punto: Fontana pubblica presso chiesa / Öffentlicher Brunnen vor Kirche

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	345	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 11/12/2024

Acquedotto: Karerseegebiet / Karerseegebiet

Punto: WC pubblici vicino ufficio skipass/Öff. Toiletten bei Skipassbüro

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	322	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 4 - 11/12/2024

Acquedotto: Hotel Latemar / Hotel Latemar

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	242	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 5 - 11/03/2024

Acquedotto: Nova Levante / Welschnofen

Punto: Seniorenheim Welschnofen

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	350	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	183	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	3	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	51	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	64	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	2	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	78	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 6 - 11/03/2024

Acquedotto: Nova Levante / Welschnofen

Punto: Seniorenheim Welschnofen

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unità	Limite
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 7 - 10/06/2024

Acquedotto: Karerseegebiet / Karerseegebiet

Punto: WC pubblici vicino ufficio skipass/Öff. Toiletten bei Skipassbüro

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	336	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	231	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	6	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	75	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5