

# Qualita dell'acqua potabile - PARCINES/PARTSCHINS

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 9.

## Riepilogo campioni

| Data       | Acquedotto                           | Punto                                                                     |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2024 | Tel Vallettina / Töll Vertigen       | f.p. ciclabile Rablà Tel / Öffentl. Brunnen Radweg Rabland - Töll         |
| 24/06/2024 | Tel Vallettina / Töll Vertigen       | pozzetto via Stampf / Schacht Stampfstr.                                  |
| 22/04/2024 | Parcines Rabla' / Partschins Rabland | f.p. piazza Gerold - Rabla' / Öffentlicher Brunnen Geroldplatz in Rabland |
| 19/09/2024 | Parcines Rabla' / Partschins Rabland | f.p. via Peter Mitterhofer / Öffentl. Brunnen Peter-Mitterhofer-Str.      |
| 19/02/2024 | Parcines Rabla' / Partschins Rabland | f.p. piazza Gerold - Rabla' / Öffentlicher Brunnen Geroldplatz in Rabland |
| 09/12/2024 | Parcines Rabla' / Partschins Rabland | f.p. via Peter Mitterhofer / Öffentl. Brunnen Peter-Mitterhofer-Str.      |
| 09/10/2024 | Parcines Rabla' / Partschins Rabland | f.p. via Peter Mitterhofer / Öffentl. Brunnen Peter-Mitterhofer-Str.      |
| 08/01/2024 | Tel Vallettina / Töll Vertigen       | f.p. ciclabile Rablà Tel / Öffentl. Brunnen Radweg Rabland - Töll         |
| 07/08/2024 | Tel Vallettina / Töll Vertigen       | pozzetto via Stampf / Schacht Stampfstr.                                  |

## Campione 1 - 30/04/2024

Acquedotto: Tel Vallettina / Töll Vertigen  
Punto: f.p. ciclabile Rablà Tel / Öffentl. Brunnen Radweg Rabland - Töll  
Codice punto: E11

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 118    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 8,7    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 5      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 2,8    | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 2 - 24/06/2024

Acquedotto: Tel Vallettina / Töll Vertigen  
Punto: pozzetto via Stampf / Schacht Stampfstr.  
Codice punto: E04

| Parametro                                         | Valore | Unità | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 118    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,5    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 6      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3,36   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

### Campione 3 - 22/04/2024

Acquedotto: Parcines Rabla' / Partschins Rabland

Punto: f.p. piazza Gerold - Rabla' / Öffentlicher Brunnen Geroldplatz in Rabland

Codice punto: E02

| Parametro                                                     | Valore  | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit             | 131     | µS/cm | 2500      |
| pH                                                            | 7,3     | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 5       | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 2,8     | D°    |           |
| Alcalinità CO3 Alkalität CO3                                  | 0       | mg/L  |           |
| Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3                                | 46      | mg/L  |           |
| Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2                             | < 0,5   | mg/L  | 5         |
| Ammonio NH4 Ammonium NH4                                      | < 0,05  | mg/L  | 0.5       |
| Nitriti NO2 Nitrite NO2                                       | < 0,01  | mg/L  | 0.5       |
| Fluoruri Fluoride                                             | 0,3     | mg/L  | 1.5       |
| Cloruri Chloride                                              | 2       | mg/L  | 250       |
| Nitrati NO3 Nitrate NO3                                       | 5       | mg/L  | 50        |
| Solfati Sulfate                                               | 24      | mg/L  | 250       |
| Sodio Natrium                                                 | 3       | mg/L  | 200       |
| Boro Bor                                                      | < 0,1   | mg/L  | 1.5       |
| Alluminio Aluminium                                           | < 10    | µg/L  | 200       |
| Cromo Chrom                                                   | < 1     | µg/L  | 50        |
| Selenio Selen                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Vanadio Vanadium                                              | < 1     | µg/L  | 140       |
| Rame Kupfer                                                   | < 0,1   | mg/L  | 2         |
| Nichel Nickel                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Zinco Zink                                                    | < 5     | µg/L  |           |
| Arsenico Arsen                                                | 6       | µg/L  | 10        |
| Antimonio Antimon                                             | < 1     | µg/L  | 10        |
| Cadmio Cadmium                                                | < 0,2   | µg/L  | 5         |
| Piombo Blei                                                   | < 1     | µg/L  | 10        |
| Uranio Uran                                                   | < 1     | µg/L  | 30        |
| Ferro Eisen                                                   | < 10    | µg/L  | 200       |
| Manganese Mangan                                              | < 2     | µg/L  | 50        |
| Mercurio Quecksilber                                          | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe          | < 0,02  | µg/L  | 0.1       |
| Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren                                  | < 0,001 | µg/L  | 0.01      |
| Benzene Benzol                                                | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| 1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan                             | < 0,1   | µg/L  | 3         |
| Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen                      | < 1     | µg/L  |           |
| Tetracloroetilene Tetrachlorethen                             | < 1     | µg/L  |           |
| Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen | < 1     | µg/L  | 10        |
| Trihalometani Trihalomethane                                  | < 3     | µg/L  | 30        |
| Cloroformio Chloroform                                        | < 1     | µg/L  |           |
| Bromoformio Bromoform                                         | < 1     | µg/L  |           |
| Dibromoclorometano Dibromchlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Bromodiclorometano Bromdichlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Antiparassitari (in totale) µg/L                              | < 0,05  | µg/L  | 0.5       |

## Campione 4 - 19/09/2024

Acquedotto: Parcines Rabla' / Partschins Rabland

Punto: f.p. via Peter Mitterhofer / Öffentl. Brunnen Peter-Mitterhofer-Str.

Codice punto: E05

| Parametro                                         | Valore | Unità | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 148    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,4    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 6      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3,36   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 3      | mg/L  | 200       |

## Campione 5 - 19/02/2024

Acquedotto: Parcines Rabla' / Partschins Rabland

Punto: f.p. piazza Gerold - Rabla' / Öffentlicher Brunnen Geroldplatz in Rabland

Codice punto: E02

| Parametro                                         | Valore | Unità | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 141    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,3    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 6      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3,36   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 3      | mg/L  | 200       |

## Campione 6 - 09/12/2024

Acquedotto: Parcines Rabla' / Partschins Rabland

Punto: f.p. via Peter Mitterhofer / Öffentl. Brunnen Peter-Mitterhofer-Str.

Codice punto: E05

| Parametro                                         | Valore | Unità | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 148    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,5    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 6      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3,36   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 3      | mg/L  | 200       |

## Campione 7 - 09/10/2024

Acquedotto: Parcines Rabla' / Partschins Rabland

Punto: f.p. via Peter Mitterhofer / Öffentl. Brunnen Peter-Mitterhofer-Str.

Codice punto: E05

| Parametro                                                     | Valore  | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit             | 150     | µS/cm | 2500      |
| pH                                                            | 7,6     | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 7       | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                                    | 3,92    | D°    |           |
| Alcalinità CO3 Alkalität CO3                                  | 0       | mg/L  |           |
| Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3                                | 49      | mg/L  |           |
| Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2                             | < 0,5   | mg/L  | 5         |
| Ammonio NH4 Ammonium NH4                                      | < 0,05  | mg/L  | 0.5       |
| Nitriti NO2 Nitrite NO2                                       | < 0,01  | mg/L  | 0.5       |
| Fluoruri Fluoride                                             | 0,3     | mg/L  | 1.5       |
| Cloruri Chloride                                              | 2       | mg/L  | 250       |
| Nitrati NO3 Nitrate NO3                                       | 4       | mg/L  | 50        |
| Solfati Sulfate                                               | 30      | mg/L  | 250       |
| Sodio Natrium                                                 | 3       | mg/L  | 200       |
| Boro Bor                                                      | < 0,1   | mg/L  | 1.5       |
| Alluminio Aluminium                                           | < 10    | µg/L  | 200       |
| Cromo Chrom                                                   | < 1     | µg/L  | 50        |
| Selenio Selen                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Vanadio Vanadium                                              | < 1     | µg/L  | 140       |
| Rame Kupfer                                                   | < 0,1   | mg/L  | 2         |
| Nichel Nickel                                                 | < 1     | µg/L  | 20        |
| Zinco Zink                                                    | < 5     | µg/L  |           |
| Arsenico Arsen                                                | 5       | µg/L  | 10        |
| Antimonio Antimon                                             | < 1     | µg/L  | 10        |
| Cadmio Cadmium                                                | < 0,2   | µg/L  | 5         |
| Piombo Blei                                                   | < 1.0   | µg/L  | 10        |
| Uranio Uran                                                   | < 1     | µg/L  | 30        |
| Ferro Eisen                                                   | < 10    | µg/L  | 200       |
| Manganese Mangan                                              | < 2     | µg/L  | 50        |
| Mercurio Quecksilber                                          | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe          | < 0,02  | µg/L  | 0.1       |
| Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren                                  | < 0,001 | µg/L  | 0.01      |
| Benzene Benzol                                                | < 0,1   | µg/L  | 1         |
| 1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan                             | < 0,1   | µg/L  | 3         |
| Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen                      | < 1     | µg/L  |           |
| Tetracloroetilene Tetrachlorethen                             | < 1     | µg/L  |           |
| Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen | < 1     | µg/L  | 10        |
| Triometani Trihalomethane                                     | < 3     | µg/L  | 30        |
| Cloroformio Chloroform                                        | < 1     | µg/L  |           |
| Bromoformio Bromoform                                         | < 1     | µg/L  |           |
| Dibromoclorometano Dibromchlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Bromodiclorometano Bromdichlormethan                          | < 1     | µg/L  |           |
| Antiparassitari (in totale) µg/L                              | < 0,05  | µg/L  | 0.5       |

## Campione 8 - 08/01/2024

Acquedotto: Tel Vallettina / Töll Vertigen

Punto: f.p. ciclabile Rablà Tel / Öffentl. Brunnen Radweg Rabland - Töll

Codice punto: E11

| Parametro                                         | Valore | Unità | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 132    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,5    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 6      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 3,36   | D°    |           |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |

## Campione 9 - 07/08/2024

Acquedotto: Tel Vallettina / Töll Vertigen  
Punto: pozzetto via Stampf / Schacht Stampfstr.  
Codice punto: E04

| Parametro                                         | Valore | Unita | Limite    |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit | 184    | µS/cm | 2500      |
| pH                                                | 7,7    | pH    | 6,5 - 9,5 |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 9      | F°    |           |
| Durezza totale Gesamthärte                        | 5,04   | D°    |           |
| Alcalinità CO3 Alkalität CO3                      | 0      | mg/L  |           |
| Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3                    | 68     | mg/L  |           |
| Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2                 | < 0,5  | mg/L  | 5         |
| Ammonio NH4 Ammonium NH4                          | < 0,05 | mg/L  | 0.5       |
| Nitriti NO2 Nitrite NO2                           | < 0,01 | mg/L  | 0.5       |
| Fluoruri Fluoride                                 | 0,3    | mg/L  | 1.5       |
| Cloruri Chloride                                  | < 1    | mg/L  | 250       |
| Nitrati NO3 Nitrate NO3                           | 4      | mg/L  | 50        |
| Solfati Sulfate                                   | 38     | mg/L  | 250       |
| Sodio Natrium                                     | 2      | mg/L  | 200       |
| Boro Bor                                          | < 0,1  | mg/L  | 1.5       |
| Alluminio Aluminium                               | < 10   | µg/L  | 200       |
| Cromo Chrom                                       | < 1    | µg/L  | 50        |
| Selenio Selen                                     | 1      | µg/L  | 20        |
| Vanadio Vanadium                                  | < 1    | µg/L  | 140       |
| Rame Kupfer                                       | < 0,1  | mg/L  | 2         |
| Nichel Nickel                                     | < 1    | µg/L  | 20        |
| Zinco Zink                                        | < 5    | µg/L  |           |
| Arsenico Arsen                                    | 6      | µg/L  | 10        |
| Antimonio Antimon                                 | < 1    | µg/L  | 10        |
| Cadmio Cadmium                                    | < 0,2  | µg/L  | 5         |
| Piombo Blei                                       | < 1    | µg/L  | 10        |
| Uranio Uran                                       | < 1    | µg/L  | 30        |
| Ferro Eisen                                       | < 10   | µg/L  | 200       |
| Manganese Mangan                                  | < 2    | µg/L  | 50        |
| Mercurio Quecksilber                              | < 0,1  | µg/L  | 1         |