

Qualita dell'acqua potabile - PONTE GARDENA/WAIDBRUCK

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 3.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
19/02/2024	Ponte Gardena / Waidbruck	Uffici comunali Ponte Gardena / Gemeindeamt Waidbruck - WH WC
09/05/2024	Ponte Gardena / Waidbruck	Uffici comunali Ponte Gardena / Gemeindeamt Waidbruck
01/08/2024	Ponte Gardena / Waidbruck	Uffici comunali Ponte Gardena / Gemeindeamt Waidbruck

Campione 1 - 19/02/2024

Acquedotto: Ponte Gardena / Waidbruck
Punto: Uffici comunali Ponte Gardena / Gemeindeamt Waidbruck - WH WC
Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	236	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	91	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	4	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	53	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	26	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	

Parametro	Valore	Unità	Limite
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 2 - 09/05/2024

Acquedotto: Ponte Gardena / Waidbruck

Punto: Uffici comunali Ponte Gardena / Gemeindeamt Waidbruck

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	232	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 3 - 01/08/2024

Acquedotto: Ponte Gardena / Waidbruck

Punto: Uffici comunali Ponte Gardena / Gemeindeamt Waidbruck

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	256	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200