

Qualita dell'acqua potabile - TRODENA/TRUDEN

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 4.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
10/06/2024	Trodena / Truden	Fontana pubblica via segheria / Öffentlicher Brunnen Sägeweg
10/06/2024	Trudner Mühlen / Trudner Mühlen	utente / Abnehmer
10/06/2024	S. Lugano / S. Lugano	Fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen
07/02/2024	Trodena / Truden	Municipio / Rathaus

Campione 1 - 10/06/2024

Acquedotto: Trodena / Truden
Punto: Fontana pubblica via segheria / Öffentlicher Brunnen Sägeweg
Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	99	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	35	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	11	mg/L	50
Solfati Sulfate	3	mg/L	250
Sodio Natrium	4	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	14	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	

Parametro	Valore	Unità	Limite
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 2 - 10/06/2024

Acquedotto: Trudner Mühlen / Trudner Mühlen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	435	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	29	F°	
Durezza totale Gesamthärte	16,24	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 3 - 10/06/2024

Acquedotto: S. Lugano / S. Lugano

Punto: Fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	238	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 4 - 07/02/2024

Acquedotto: Trodena / Truden

Punto: Municipio / Rathaus

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	297	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	18	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,08	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200