

Valori analisi qualità dell'acqua Pubbliservizi Brunico

Fonte: Azienda Pubbliservizi Brunico. Documento generato il 23/06/2026.

Estratto dei rapporti di prova delle analisi interne di qualità dell'Azienda Pubbliservizi Brunico

Parametro	Simbolo	Valori limite D.Lgs.n.18 23/02/2023	Valori indicativi WHO	Unità di misura	Brunico fontana Ragen d.sop. 09.04.2025	Stegona fontana "Langgenhof" 09.04.2025	V.S.Caterina fontana 09.04.2025	Teodone fontana 24.07.2024	San Giorgio fontana chiesa 09.04.2025
Valore pH	pH	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	-	8,1	8,0	7,7	8,2	8,0
Conducibilità elett.specifica (20°C)	-	< 2.500	< 2.500	[uS/cm]	116	124	173	89	116
Durezza totale scala francese	°F	-	15 - 50	-	6	6,5	7,9	4,5	5,9
Durezza totale scala tedesca	°D	-	8 - 28	-	3,3	3,6	4,4	2,5	3,3
Nitriti	NO2	< 0,50	< 0,20	[mg/l]	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Cloruri	Cl	< 250	< 700	[mg/l]	<5	<5	9,4	<5	<5
Fluoruri	F	< 1,50	< 1,50	[mg/l]	0,17	0,17	0,94	<0,15	0,16
Solfati	SO4	< 250	< 250	[mg/l]	13	13	14	9,8	13
Calcio	Ca	-	-	[mg/l]	21	22	26	15	20
Magnesio	Mg	-	-	[mg/l]	1,8	2,6	3,7	1,8	2
Ammonio	NH4	< 0,50	< 0,50	[mg/l]	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Potassio	K	-	-	[mg/l]	0,92	0,92	1,61	0,79	0,9
Sodio	Na	< 200	-	[mg/l]	1,8	1,8	6,3	1,3	1,8
Arsenico	As	< 10	< 10	[ug/l]	1,6	1,6	2,8	1,6	1,6
Manganese	Mn	< 50	-	[ug/l]	<1	<1	<1	<1	<1
Bicarbonato	HCO3	-	-	[mg/l]	75	81	95	63	75

WHO = World Health Organization (Organizzazione mondiale della sanità)

AEEG = Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Delibera 586/2012/R/IDR)