

Descrizione parametro	U.M.	Simbolo		Valore di parametro D.Lgs. 18/2023
Torbidità	NTU	<	0,30	Accettabile
pH	Unità pH		7,58	6,5 - 9,5
Conducibilità Elettrica	µS cm-1 a 20°C		479	2500
Ammonio	mg/l NH4	<	0,10	0,5
Nitriti	mg/l NO2	<	0,10	0,5
Nitrati	mg/l NO3	<	5,0	50
Cloruri	mg/l Cl	<	10	250
Solfati	mg/l SO4		51	250
Fluoruri	mg/l F	<	0,10	1,5
Durezza	°F		28,8	--
Indice di permanganato (Ossidabilità)	mg/l O2	<	0,50	5
Cianuro	µg/l	<	4	50
Alluminio	µg/l Al	<	10	200
Boro	mg/l B	<	0,010	1,5
Cadmio	µg/l Cd	<	1,00	5
Calcio	mg/l Ca		87,6	--
Cromo	µg/l Cr	<	5,0	50 fino al 11-01-2026
Ferro	µg/l Fe		10	200
Magnesio	mg/l Mg		16,8	--
Manganese	µg/l Mn	<	5,0	50
Nichel	µg/l Ni	<	1,0	20
Piombo	µg/l Pb	<	2,5	10 fino al 11-01-2036
Potassio	mg/l K		1,2	--
Rame	mg/l Cu	<	0,005	2
Sodio	mg/l Na		3,7	200
Vanadio	µg/l V	<	5,0	140
Zinco	mg/l Zn		0,016	--
Antimonio	µg/l Sb	<	0,5	10
Arsenico	µg/l As	<	0,5	10
Mercurio	µg/l Hg	<	0,1	1
Selenio	µg/l Se		0,62	20
Triometani totali	µg/l		2,84	30
Cloroformio	µg/l		0,53	--
Bromoformio	µg/l		0,58	--
Dibromoclorometano	µg/l		0,99	--
Bromodichlorometano	µg/l		0,74	--
Benzene	µg/l	<	0,10	1
1,2-dicloroetano	µg/l	<	0,50	3
Tri+tetra-cloroetilene	µg/l	<	0,10	10
Tricloroetilene	µg/l	<	0,10	--
Tetracloroetilene	µg/l	<	0,10	--
Batteri coliformi a 37° C	n./ 100 ml		0	0
Escherichia coli	n./ 100 ml		0	0
Enterococchi	n./ 100 ml		0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ 1 ml		0	senza variazioni anomale