

## ANALISI DELL'ACQUA

### COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Punto di prelievo: Rete di distribuzione

Legge di riferimento: D.Lgs. n. 18 del 23/02/23

| <i>Parametro</i>                  | <i>Data analisi</i> | <i>Unità di misura</i>                                             | <i>Valore misurato</i> | <i>Valore limite (parte B)</i> | <i>Valore di parametro (parte C)</i> |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Durezza                           |                     | °F                                                                 |                        |                                | $\geq 15$                            |
| pH                                | 28/08/2025          |                                                                    | 7,32                   |                                | $\geq 6,5$ e $\leq 9,5$              |
| Residuo fisso                     |                     | mg/l                                                               |                        |                                |                                      |
| Nitrati                           | 28/08/2025          | mg/l                                                               | 1,4                    | 50                             |                                      |
| Nitriti                           | 28/08/2025          | mg/l                                                               | $< 0,03$               | 0,50                           |                                      |
| Ammoniaca                         |                     | mg/l                                                               |                        |                                | 0,50                                 |
| Fluoruri                          | 28/08/2025          | mg/l                                                               | $< 0,5$                | 1,5                            |                                      |
| Cloruri                           | 28/08/2025          | mg/l                                                               | $< 0,05$               |                                | 250                                  |
| Cloro attivo libero               |                     | mg/l Cl <sub>2</sub>                                               |                        |                                |                                      |
| Cloro totale                      |                     | mg/l Cl <sub>2</sub>                                               |                        |                                |                                      |
| Colore                            | 23/04/2025          |                                                                    | Assente                |                                | Accettabile                          |
| Odore                             | 23/04/2025          |                                                                    | Non percettibile       |                                | Accettabile                          |
| Sapore                            | 23/04/2025          |                                                                    | Non percettibile       |                                | Accettabile                          |
| Conducibilità elettrica specifica | 23/04/2025          | $\mu\text{S/cm}$ a 20°C                                            | 300                    |                                | 2500                                 |
| Torbidità                         | 23/04/2025          | NTU                                                                | $< 0,8$                |                                | Accettabile                          |
| Solfati                           |                     | mg/l                                                               |                        |                                | 250                                  |
| <b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI</b>   |                     |                                                                    |                        |                                |                                      |
|                                   | 23/04/2025          | I parametri microbiologici esaminati rientrano nei limiti di legge |                        |                                |                                      |