

Utenza - ROCCAFLUVIONE - BIVIO CASAREGNANO - civico 66

Tipo: utenze
Data prelievo: 22/09/2025
Parametri: comune: ROCCAFLUVIONE / via: BIVIO CASAREGNANO / civico: 66
Fonte: https://servizi.ciip.it/_so/analisiAcqua/getTabella
Generato: 2026-06-08 15:21 UTC

Data prelievo analisi 22/09/2025

Descrizione	Valore	Unita' di misura	Limiti di legge previsti dal DLgs 18/2023 e s.m.i.
Concentrazione ioni idrogeno	7,98	unita' di PH	tra 6,50 e 9,50
Conducibilita' elettrica spec. a 20 gradi	251,00	micro s/cm	2500
Residuo fisso	163,00	mg/l	1500 (consigliato)
Durezza	15,20	gradi F	da 15 a 50 (consigliato)
Bicarbonati	174,00	mg CaCO3/l	
Calcio	53,30	mg/l	
Cloruri	3,57	mg/l	250
Solfati	5,41	mg/l	250
Sodio	2,49	mg/l	200
Nitrati	1,42	mg/l	50
Magnesio	4,66	mg/l	
Potassio	0,52	mg/l	
Nitriti	0,00	mg/l	0,1
Ammonio	0,00	mg/l	0,5
Fluoruri	0,06	mg/l	1,5
Arsenico	0,07	micro g/l	10
Cloro residuo	0,00	mg/l	0,2
Manganese	0,09	micro g/l	50