

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - CASTELLO DI CITTA' DI SAN MARINO

Fonte: <https://www.aass.sm/site/home/reti/acqua/qualita-dellacqua/articolo50005554.html>
Generato: 2026-06-11 06:49 UTC

Anno 2025

Serbatoi di influenza: Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo

Periodi: dal 01/01/2025 al 30/06/2025 / dal 01/07/2025 al 31/12/2025

	Castello di Citta' di San Marino			
Serbatoi di influenza	Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo			
Valori medi per periodo		dal 01/01/2025 al 30/06/2025	dal 01/07/2025 al 31/12/2025	
Parametro	U.d.M.	Valori	Valori	Valori di parametro*
Ammonio	mg/L NH4	0,10	0,16	0,50
Arsenico	µg/L As	< 1 ³	< 1 ³	10
Cadmio	µg/L Cd	< 0,1 ³	< 0,1 ³	5,0
Cloruro	mg/L Cl	26	25	250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,9	7,9	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conduttivita'	µS/cm a 20°C	585	580	2500
Durezza totale	°F	32	32	15-50 ¹
Fluoruro	mg/L F	< 0,15 ³	< 0,15 ³	1,5
Manganese	µg/L Mn	< 5 ³	5	50
Nitrato	mg/L NO3	5	7	50
Nitrito	mg/L NO2	< 0,05 ³	< 0,05 ³	0,50
Piombo	µg/L Pb	< 0,5 ³	< 0,5 ³	10
Solfato	mg/L SO4	78	77	250
Conta Escherichia Coli	MPN/100mL	< 1 ²	< 1 ²	0

Anno 2024

Serbatoi di influenza: Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo

Periodi: dal 01/01/2024 al 30/06/2024 / dal 01/07/2024 al 31/12/2024

	Castello di Citta' di San Marino			
Serbatoi di influenza	Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo			
Valori medi per periodo		dal 01/01/2024 al 30/06/2024	dal 01/07/2024 al 31/12/2024	
Parametro	U.d.M.	Valori	Valori	Valori di parametro*
Ammonio	mg/L NH4	< 0,05 ³	0,05	0,50
Arsenico	µg/L As	< 1 ³	< 1 ³	10
Cadmio	µg/L Cd	< 0,1 ³	< 0,1 ³	5,0
Cloruro	mg/L Cl	21	23	250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	8,0	7,8	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conduttivita'	µS/cm a 20°C	535	531,6	2500
Durezza totale	°F	28	29	15-50 ¹
Fluoruro	mg/L F	< 0,15 ³	< 0,15 ³	1,5
Manganese	µg/L Mn	< 5 ³	5,2	50
Nitrato	mg/L NO3	< 5 ³	< 5 ³	50
Nitrito	mg/L NO2	< 0,05 ³	< 0,05 ³	0,50
Piombo	µg/L Pb	< 0,5 ³	< 0,5 ³	10
Solfato	mg/L SO4	79	76,60	250
Conta Escherichia Coli	MPN/100mL	< 1 ²	< 1 ²	0

Anno 2023

Serbatoi di influenza: Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo

Periodi: dal 01/01/2023 al 30/06/2023 / dal 01/07/2023 al 31/12/2023

	Castello di Citta' di San Marino			
Serbatoi di influenza	Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo			
Valori medi per periodo		dal 01/01/2023 al 30/06/2023	dal 01/07/2023 al 31/12/2023	
Parametro	U.d.M.	Valori	Valori	Valori di parametro*
Ammonio	mg/L NH4	< 0,05 ³	< 0,05 ³	0,50
Arsenico	µg/L As	< 1 ³	< 1 ³	10
Cadmio	µg/L Cd	< 0,1 ³	< 0,1 ³	5,0
Cloruro	mg/L Cl	27	25	250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,9	7,8	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conduttivita'	µS/cm a 20°C	599	547	2500
Durezza totale	°F	31	28	15-50 ¹
Fluoruro	mg/L F	< 0,15 ³	< 0,15 ³	1,5
Manganese	µg/L Mn	< 5 ³	5	50
Nitrato	mg/L NO3	5	6	50
Nitrito	mg/L NO2	< 0,05 ³	< 0,05 ³	0,50
Piombo	µg/L Pb	< 0,5 ³	< 0,5 ³	10
Solfato	mg/L SO4	77	69	250
Conta Escherichia Coli	MPN/100mL	< 1 ²	< 1 ²	0

Anno 2022

Serbatoi di influenza: Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo

Periodi: dal 01/01/2022 al 30/06/2022 / dal 01/07/2022 al 31/12/2022

	Castello di Citta' di San Marino			
Serbatoi di influenza	Rocca, Fossi, Pianello, Teatro, Montalbo			
Valori medi per periodo		dal 01/01/2022 al 30/06/2022	dal 01/07/2022 al 31/12/2022	
Parametro	U.d.M.	Valori	Valori	Valori di parametro*
Ammonio	mg/L NH4	< 0,05 ³	< 0,05 ³	0,50
Arsenico	µg/L As	< 1 ³	< 1 ³	10
Cadmio	µg/L Cd	< 0,1 ³	< 0,1 ³	5,0
Cloruro	mg/L Cl	25	29	250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,9	7,8	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conduttivita'	µS/cm a 20°C	594	639	2500
Durezza totale	°F	31	32	15-50 ¹
Fluoruro	mg/L F	< 0,15 ³	< 0,15 ³	1,5
Manganese	µg/L Mn	< 5 ³	< 5 ³	50
Nitrato	mg/L NO3	5	6	50
Nitrito	mg/L NO2	< 0,05 ³	< 0,05 ³	0,50
Piombo	µg/L Pb	< 0,5 ³	< 0,5 ³	10
Solfato	mg/L SO4	94	108	250
Conta Escherichia Coli	MPN/100mL	< 1 ²	< 1 ²	0

1 = Valori consigliati 15-50 °F 2 = Per Escherichia coli il valore < 1 è da considerarsi 0 per l'interpretazione dei limiti di legge. 3 = Inferiore al limite di quantificazione del metodo.