LABORATORIO CHIMICO BATTERIOLOGICO
ANALISI AMBIENTALI

HYPERION snc
Sede centrale e laboratorio
42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
Via Macchiusa, 17/A

Ufficio rappresentanza e ritiro campioni
41026 S. Antonio
Pavullo nel Frignano (MO)
Via Petrarca, 60

Tel. 0522 811907
Fax 0522 810953

Reg. Imprese 13614/96 RE
P. IVA 01138240351

00640

RAPPORTO DI PROVA N. H0009/26 — codice Ingresso: H01/19-01 —

Data campionamento: 19 gennaio 2026 ore 10,30

Data Ricevimento campione: 19 gennaio 2026 ore 11,45 — Idoneità Campione : IDONEO

Data inizio analisi: 20 gennaio 2026

Data fine analisi: 26 gennaio 2026

Data rapporto di prova: 26 gennaio 2026

Campionamento effettuato da: CLIENTE richiesta Analisi di tipo **MINIMO**

Ritiro Campioni effettuato da: Silvestri Benedetta R.S.Q.. Laboratorio Hyperion Secondo HYP-IO-PC ED1 Rev.7*

Punto del prelievo: **EROGATORE SERBATOIO CASELLA CASE MAGNANI**

Tipologia campione in esame: **ACQUA di Acquedotto Privato denominato : AST_Toano_CUPC_09**

Motivazione del campionamento: **AUTOCONTROLLO**

Spett.le
Azienda Speciale Toano
Corso Trieste 65
42010 Toano
R.E.

ANALISI CHIMICHE

PARAMETRI - PROVA	Metodo di prova ed anno di emissione	Tecnica di prova	unità di misura	VALORE DI PARAMETRO D.Lgs. n° 18 Del 23 febbraio 2023 e n° 102 del 19 giugno 2025	Valore campione	Incertezza di misura #
Conducibilità	ISO 27888:1985*	Conduttivimetrico	µS/ Cm	2500	**148,0**	
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29/2003*	Potenziom.	unità pH	6,5 - 9,5	**7,73**	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Manuale 29/2003*	Spett. U.V. Visibile	NTU	≤ 4	**0,90**	
Temperatura al Prelievo	APAT CNR IRSA 2100 A1 Manuale 29/2003*	Termometria	scala 1 / 10 °Celsius	-	**8,0**	
Cloro Residuo	HYP- MPI-30 Cl Rev 2/2008*	Spett.U.V. Visibile	mg/l Cl_2	< 0,2 val. consigliato	**0,10**	
Nitrati	HYP- MPI-01 Rev.7 2023	Spett.U.V. Visibile	mg/l NO3	≤ 50	**0,952** Ⓟ	**± 0,15**
Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 A1 Manuale 29/2003	Spett.U.V. Visibile	mg/l NH4	≤ 0,50	**0,059** (Ω)	**± 0,008**

ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRI - PROVA	Metodo Analitico Utilizzato	Tecnica di prova	unità di misura	VALORE DI PARAMETRO D.Lgs. n° 18 Del 23 febbraio 2023 e n° 102 del 19 giugno 2025	Valore campione	Incertezza di misura #
Enterobacteriaceae 37°C	ISO 21528-2:2017	Membrane filtranti	UFC/100 ml	0	**< 1**	
Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-1:2017*	Membrane filtranti	UFC/100 ml	0	**< 1**	
Coliformi totali 37°C	UNI EN ISO 9308-1:2017*	Membrane filtranti	UFC/100 ml	0	**< 1**	
Colonie su agar 22°C	HYP- MPI-43 CBT22*	Membrane filtranti	UFC/1 ml	Senza Variazioni Anomale	**< 10**	

(*) = metodo di prova non rientrante nell'accreditamento ACCREDIA. HYP-MPI = metodo di prova interno

(#) = Incertezza estesa calcolata con K = 2 corrispondente a un livello di probabilità del 95% o, per le analisi microbiologiche, a un intervallo di confidenza calcolato al livello di probabilità del 95% Viene espressa se Richiesta

Il valore dell'azoto Nitrico riportato sul rapporto di prova non considera l'incertezza di misura. Per valori superiori a 11 mg/l NO3-N viene riportato il valore dell'incertezza di misura

Il valore dell'azoto Ammoniacale riportato sul rapporto di prova non considera l'incertezza di misura. Per valori superiori a 0,40 mg/l NH4-N viene riportato il valore dell'incertezza di misura

Ⓟ = Limite di quantificazione 1 mg/l

© = Limite di quantificazione 0,3 mg/l

(ϕ) = Limite di quantificazione 0,015 mg/l

(Ω) = Limite di quantificazione 0,02 mg/l

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni analizzati., così come ricevuti

Nel caso di campionamento a cura del cliente , i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto e le informazioni quali data del prelievo, dati di campionamento e descrizione , sono di responsabilità dello stesso.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

ELENCO REGIONALE LABORATORI N° 008/RE/003

PALAZZI P.to Ind. DANIELE — REGGIO E. — Approvato da RLA
Daniele Palazzi
Firma: