

Acque Veronesi - idPunto 3423 - ISOLA RIZZA

Gestore	Acque Veronesi
Comune campione	ISOLA RIZZA
Indirizzo campione	Via Gioacchino Rossini
idPunto	3423
codWSZ	WSZ007
Fonte	https://acqueveronesi.it/cosa-facciamo/sicurezza-acqua/qualita-acqua/

Parametro	Valore	Unita di misura	Limite
Ammonio	< 0,05	mg/l	0.5
Calcio	56	mg/l	
Cloro Residuo Libero	0.08	mg/l	
Conducibilità (20°C)	450	µS/cm	2500
Durezza	24	°F	
Magnesio	23	mg/l	
Nitrati	< 3	mg/l	50
pH	7.7	-	>= 6.5 e <= 9.5
Potassio	3.3	mg/l	
Residuo fisso a 180°C (calcolo)	336	mg/l	
Sodio	17	mg/l	200