

Acque Veronesi - idPunto 3571 - NEGRAR

Gestore	Acque Veronesi
Comune campione	NEGRAR
Indirizzo campione	Via Sant Anna
idPunto	3571
codWSZ	WSZ145
Fonte	https://acqueveronesi.it/cosa-facciamo/sicurezza-acqua/qualita-acqua/

Parametro	Valore	Unita di misura	Limite
1,2-dicloroetano	< 0,1	µg/l	3
Acidi aloacetici (HAAs)	< 2,5	µg/l	60
Acido trifluoroacetico (TFA)	1	µg/l	
Alaclor	< 0,01	µg/l	0.1
Alluminio	< 20	µg/l	200
Ametrina	< 0,01	µg/l	0.1
Ammonio	< 0,05	mg/l	0.5
AMPA (metabolita Glifosato)	< 0,02	µg/l	0.1
Antimonio	< 1	µg/l	10
Antiparassitari Totale	< 0,02	µg/l	0.5
Arsenico	< 1	µg/l	10
Atrazina	< 0,01	µg/l	0.1
Atrazina desisopropilata (metabolita)	< 0,01	µg/l	0.1
Benzene	< 0,1	µg/l	1
Bicarbonati	295	mg/l CaCO3	
Boro	< 0,05	mg/l	1.5
Cadmio	< 0,5	µg/l	5
Calcio	119	mg/l	
Cianazina	< 0,01	µg/l	0.1
Cianuri totali (CN)	< 10	µg/l	50
Clorato	< 0,05	mg/l	
Clorito	< 0,05	mg/l	0.7
Cloro Residuo Libero	0.11	mg/l	
Cloruro	21	mg/l	250
Cloruro di vinile	< 0,1	µg/l	0.5
Conducibilità (20°C)	603	µS/cm	2500
Cromo	< 5	µg/l	50
Desetil atrazina	< 0,01	µg/l	0.1
Desetil terbutilazina (DET)	< 0,01	µg/l	0.1
Desetil-desisopropil atrazina	< 0,01	µg/l	0.1
Durezza	35	°F	
Ferro	29	µg/l	200

Parametro	Valore	Unità di misura	Limite
Flufenacet	< 0,01	µg/l	0.1
Fluoruri	0.1	mg/l	1.5
Glifosato	< 0,02	µg/l	0.1
Isoxaflutole	< 0,01	µg/l	0.1
LM6	< 0,01	µg/l	0.1
Magnesio	14	mg/l	
Manganese	< 5	µg/l	50
Mercurio	< 0,1	µg/l	1
Metolaclor	< 0,01	µg/l	0.1
Molinate	< 0,01	µg/l	0.1
Nichel	< 2	µg/l	20
Nitrati	23	mg/l	50
Nitriti	< 0,02	mg/l	0.5
Oxadiazon	< 0,01	µg/l	0.1
pH	7.6	-	>= 6.5 e <= 9.5
Piombo	< 1	µg/l	10
Potassio	1.8	mg/l	
Prometrina	< 0,01	µg/l	0.1
Rame	< 0,02	mg/l	2
Residuo fisso a 180°C (calcolo)	455	mg/l	
Selenio	< 0,5	µg/l	20
Simazina	< 0,01	µg/l	0.1
Sodio	10	mg/l	200
Solfati	34	mg/l	250
Terbutilazina	< 0,01	µg/l	0.1
Terbutrina	< 0,01	µg/l	0.1
Tetracloroetilene e tricloroetilene	0.2	µg/l	10
Triometani Totale	3	µg/l	30
Vanadio	1	µg/l	140