

Acque Veronesi - idPunto 4172 - TREVENZUOLO

Gestore	Acque Veronesi
Comune campione	TREVENZUOLO
Indirizzo campione	Strada Belfante
idPunto	4172
codWSZ	WSZ043
Fonte	https://acqueveronesi.it/cosa-facciamo/sicurezza-acqua/qualita-acqua/

Parametro	Valore	Unita di misura	Limite
Ammonio	< 0,05	mg/l	0.5
Arsenico	5	µg/l	10
Calcio	44	mg/l	
Cloro Residuo Libero	0.14	mg/l	
Conducibilità (20°C)	594	µS/cm	2500
Durezza	22	°F	
Ferro	< 20	µg/l	200
Magnesio	26	mg/l	
Manganese	6	µg/l	50
Nitrati	< 3	mg/l	50
pH	7.7	-	>= 6.5 e <= 9.5
Potassio	3.9	mg/l	
Residuo fisso a 180°C (calcolo)	439	mg/l	
Sodio	23	mg/l	200