

COMUNE DI Castelnuovo del Garda
Punto di Prelievo: AGS – CSA70 FNT Cavalcaselle
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,61
Conducibilità	2500	μS/cm	634,4
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	478,65
Durezza		°F	36,6
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	24,38
Calcio		mg/l	106,37
Sodio	200	mg/l	6,72
Potassio		mg/l	1,13
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	291,28
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	40,93
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	37,32
Fluoruri	1,50	mg/l	0,07
Cloruri	250	mg/l	11,42
Cloro residuo libero		mg/l	0,08

COMUNE DI Castelnuovo del Garda
Punto di Prelievo: AGS – CSA71 FNT Via Pozzetto
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,48
Conducibilità	2500	μS/cm	631,45
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	481,8
Durezza		°F	37,59
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	30,67
Calcio		mg/l	99,95
Sodio	200	mg/l	11,45
Potassio		mg/l	2,88
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	292,76
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	2,5
Solfati	250	mg/l	53,11
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	22,88
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	16,37
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Castelnuovo del Garda
Punto di Prelievo: AGS – CSA72 PPR Sandra
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,63
Conducibilità	2500	μS/cm	637,45
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	484,95
Durezza		°F	36,1
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	29,44
Calcio		mg/l	96,03
Sodio	200	mg/l	11,87
Potassio		mg/l	2,06
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	283,28
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	1,19
Solfati	250	mg/l	32,38
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	28,39
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	27,56
Cloro residuo libero		mg/l	0,07

COMUNE DI Castelnuovo del Garda
Punto di Prelievo: AGS – CSA73 PPR Oliosì
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,56
Conducibilità	2500	μS/cm	616,75
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	473,63
Durezza		°F	35,53
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	21,2
Calcio		mg/l	107,34
Sodio	200	mg/l	8,24
Potassio		mg/l	3,23
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	289,65
Ferro	200	μg/l	20,11
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	43,71
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	26,77
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	10,51
Cloro residuo libero		mg/l	0,2

COMUNE DI Castelnuovo del Garda
Punto di Prelievo: AGS – CSA75 PPR Via Stazione
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,54
Conducibilità	2500	μS/cm	650,05
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	488,55
Durezza		°F	36,82
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	30,25
Calcio		mg/l	97,56
Sodio	200	mg/l	11,46
Potassio		mg/l	2,87
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	289,62
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	2,29
Solfati	250	mg/l	52,51
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	22,6
Fluoruri	1,50	mg/l	0,05
Cloruri	250	mg/l	16,26
Cloro residuo libero		mg/l	0,05