

COMUNE DI Ferrara di Monte Baldo

Punto di Prelievo: AGS – FEA70 PPR Piazza Giovanni XXIII

Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,25
Conducibilità	2500	μS/cm	292
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	225,9
Durezza		°F	16,99
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	12,75
Calcio		mg/l	47,03
Sodio	200	mg/l	2,45
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	161,46
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	6,73
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	4,16
Cloro residuo libero		mg/l	0,16

COMUNE DI Ferrara di Monte Baldo
Punto di Prelievo: AGS – FEA71 PPR Campedello
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,44
Conducibilità	2500	μS/cm	277,85
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	212,78
Durezza		°F	18,4
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	12,01
Calcio		mg/l	53,9
Sodio	200	mg/l	1,14
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	165,57
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	4,61
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	0,06

COMUNE DI Ferrara di Monte Baldo
Punto di Prelievo: AGS – FEA72 PPR Cambrigar
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	1,85
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,26
Conducibilità	2500	µS/cm	292,5
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	219
Durezza		°F	17,65
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	11,7
Calcio		mg/l	51,39
Sodio	200	mg/l	< 1
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	165,5
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	3,46
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	0,08

COMUNE DI Ferrara di Monte Baldo
Punto di Prelievo: AGS – FEA73 PPR Novezzina
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,33
Conducibilità	2500	µS/cm	294,95
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	220,88
Durezza		°F	18,01
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	11,19
Calcio		mg/l	53,69
Sodio	200	mg/l	< 1
Potassio		mg/l	1,6
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	169,02
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	3,72
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	0,11

COMUNE DI Ferrara di Monte Baldo
Punto di Prelievo: AGS – FEA74 SERB OUT Valdefort
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,17
Conducibilità	2500	μS/cm	318,55
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	240
Durezza		°F	20,27
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	15,92
Calcio		mg/l	54,94
Sodio	200	mg/l	2,5
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	187,9
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	4,3
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	2,4
Cloro residuo libero		mg/l	0,1