

COMUNE DI San Zeno di Montagna
Punto di Prelievo: AGS – SZA72 PPR Prada
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,38
Conducibilità	2500	µS/cm	288,65
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	212,1
Durezza		°F	16,17
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	9,54
Calcio		mg/l	49,04
Sodio	200	mg/l	1,52
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	152,62
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	3,59
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	3,9
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	2,12
Cloro residuo libero		mg/l	0,05

COMUNE DI San Zeno di Montagna
Punto di Prelievo: AGS – SZA73 PPR Dosso Croce
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,27
Conducibilità	2500	μS/cm	256,05
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	192
Durezza		°F	15,08
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	5,67
Calcio		mg/l	51,06
Sodio	200	mg/l	1,05
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	139,47
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	0,07
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	5,83
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	0,17

COMUNE DI San Zeno di Montagna
Punto di Prelievo: AGS – SZA74 PPR Piazza San Francesco
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,22
Conducibilità	2500	µS/cm	537,6
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	609,08
Durezza		°F	14,85
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	5,55
Calcio		mg/l	50,33
Sodio	200	mg/l	1,13
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	139,47
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	4,02
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	0,17

COMUNE DI San Zeno di Montagna
Punto di Prelievo: AGS – SZA75 PPR Contrada Castello
Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,25
Conducibilità	2500	µS/cm	258,25
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	181,88
Durezza		°F	14,08
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	7,89
Calcio		mg/l	43,36
Sodio	200	mg/l	3,68
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	126,22
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	7,53
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	0,02
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0,05
Cloruri	250	mg/l	5,46
Cloro residuo libero		mg/l	0,16

COMUNE DI San Zeno di Montagna

Punto di Prelievo: AGS – SZA76 PPR Sbolsa

Analisi 2° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,31
Conducibilità	2500	μS/cm	254,35
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	194,33
Durezza		°F	15,23
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	5,74
Calcio		mg/l	51,54
Sodio	200	mg/l	< 1
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	138,37
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	< 3
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	5,46
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	0,16