

Caratteristiche di qualità delle acque erogate dalla Centrale di San Vito al Tagliamento - via Ciliti

Gestore	LTA
Scheda	caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-san-vito-al-tagliamento-via-ciliti
Periodo	luglio - dicembre 2025 (pubblicazione 11/02/2026)
Comune/Via campione	SAN VITO AL TAGLIAMENTO - VIA CILITI E LIMITROFE
Fonte	https://www.lta.it/schede-qualita?fancy=caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-san-vito-al-tagliamento-via-ciliti&idComune=45&idStrada=6795

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
1, 2 - dicloroetano [µg/l]	< 0,1	3,0	1
Acidi Aloacetici HAA9 [µg/l]	< 3	60	1
Acrilammide [µg/l]	< 0,030	0,10	1
Alluminio [µg/l]	< 5	200	2
Ammonio [mg/l NH4]	< 0,05	0,50	2
Antimonio [µg/l]	< 0,2	10	2
Antiparassitari totale [µg/l]	< 0,03	0,50	1
Arsenico [µg/l]	< 1	10	2
Batteri coliformi a 37°C [numero/100ml]	0	0	2
Benzene [µg/l]	< 0,1	1,0	1
Benzo(a)pirene [µg/l]	< 0,003	0,010	1
Bicarbonato [mg/l HCO3]	184,71	-	2
Bisfenolo A [µg/l]	< 0,25	2,5	1
Boro [mg/l]	0,01	1,5	2
Bromato [µg/l]	< 3	10	2
Cadmio [µg/l]	< 0,1	5,0	2
Calcio [mg/l]	62,19	-	2
Carbonio Organico Totale (TOC) [mg/l]	< 0,3	s.v.r.	1
Cianuri totali [µg/l]	< 5	50	1
Clorato [mg/l]	< 0,02	0,25	2
Clorito [mg/l]	< 0,02	0,25	2
Cloruro [mg/l]	2,08	250	2
Colore [-]	s.v.r.	s.v.r.	2
Conducibilità [µs/cm a 20°C]	450,69	2500	2
Conta delle colonie a 22°C [numero/ml]	s.v.r.	s.v.r.	2
Cromo [µg/l]	< 1	25	2
Disinfettante residuo (Cloro libero) [mg/l]	0,12	-	2
Durezza totale [°F]	26,61	-	2
Enterococchi intestinali [numero/100ml]	0	0	2
Epicloridrina [µg/l]	< 0,025	0,10	1
Escherichia coli [UFC/100ml]	0	0	2
Ferro [µg/l]	< 5	200	2
Fluoruro [mg/l]	0,08	1,5	2

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
Idrocarburi Policiclici Aromatici [µg/l]	< 0,003	0,10	1
Magnesio [mg/l]	26,91	-	2
Manganese [µg/l]	< 1	50	2
Mercurio [µg/l]	< 0,1	1,0	2
Nichel [µg/l]	< 1	20	2
Nitrato [mg/l]	3,17	50	2
Nitrito [mg/l]	< 0,01	0,50	2
Odore [-]	s.v.r.	s.v.r.	2
PFAS Somma D.Lgs. 18/23 [µg/l]	< 0,0015	0,10	1
pH [unità pH]	7,92	6,5 - 9,5	2
Piombo [µg/l]	< 1	10	2
Potassio [mg/l]	< 0,5	-	2
Rame [mg/l]	< 0,001	2,0	2
Residuo fisso a 180°C [mg/l]	337,00	-	2
Sapore [-]	s.v.r.	s.v.r.	2
Selenio [-]	< 2	20	2
Sodio [mg/l]	2,07	200	2
Solfato [mg/l]	126,97	250	2
Somma di 4 PFAS [µg/l]	< 0,0015	0,02	1
Torbidità [NTU]	s.v.r.	s.v.r.	2
Triometani [µg/l]	< 0,1	30	1
Tricloroetilene+Tetracloroetilene [µg/l]	< 0,1	10	1
Acido trifluoroacetico [µg/l]	0,10	10	1
Uranio [µg/l]	1,75	30	2
Vanadio [µg/l]	< 1	140	2
Vinil Cloruro [µg/l]	< 0,1	0,50	1