

Caratteristiche di qualità delle acque erogate dalla Centrale di Fanna

Gestore	LTA
Scheda	caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-fanna
Periodo	luglio - dicembre 2025 (pubblicazione 11/02/2026)
Comune/Via campione	FANNA - VIA 6 MAGGIO
Fonte	https://www.lta.it/schede-qualita?fancy=caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-fanna&idComune=13&idStrada=1717

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
1, 2 - dicloroetano [µg/l]	< 0,1	3,0	4
Acidi Aloacetici HAA9 [µg/l]	< 3	60	2
Acrilammide [µg/l]	< 0,030	0,10	2
Alluminio [µg/l]	< 5	200	6
Ammonio [mg/l NH4]	< 0,05	0,50	6
Antimonio [µg/l]	< 0,2	10	6
Antiparassitari totale [µg/l]	< 0,03	0,50	2
Arsenico [µg/l]	< 1	10	6
Batteri coliformi a 37°C [numero/100ml]	0	0	6
Benzene [µg/l]	< 0,1	1,0	4
Benzo(a)pirene [µg/l]	< 0,003	0,010	2
Bicarbonato [mg/l HCO3]	316,06	-	6
Bisfenolo A [µg/l]	< 0,25	2,5	2
Boro [mg/l]	0,01	1,5	5
Bromato [µg/l]	< 3	10	6
Cadmio [µg/l]	< 0,1	5,0	6
Calcio [mg/l]	65,72	-	6
Carbonio Organico Totale (TOC) [mg/l]	< 0,3	s.v.r.	2
Cianuri totali [µg/l]	< 5	50	2
Clorato [mg/l]	0,04	0,25	6
Clorito [mg/l]	< 0,02	0,25	6
Cloruro [mg/l]	3,11	250	6
Colore [-]	s.v.r.	s.v.r.	6
Conducibilità [µs/cm a 20°C]	434,85	2500	6
Conta delle colonie a 22°C [numero/ml]	s.v.r.	s.v.r.	6
Cromo [µg/l]	< 1	25	6
Disinfettante residuo (Cloro libero) [mg/l]	0,20	-	6
Durezza totale [°F]	26,34	-	6
Enterococchi intestinali [numero/100ml]	0	0	6
Epicloridrina [µg/l]	< 0,025	0,10	4
Escherichia coli [UFC/100ml]	0	0	6
Ferro [µg/l]	< 5	200	6
Fluoruro [mg/l]	0,05	1,5	6

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
Idrocarburi Policiclici Aromatici [µg/l]	< 0,003	0,10	2
Magnesio [mg/l]	24,11	-	6
Manganese [µg/l]	< 1	50	6
Mercurio [µg/l]	< 0,1	1,0	6
Nichel [µg/l]	< 1	20	6
Nitrato [mg/l]	14,34	50	6
Nitrito [mg/l]	< 0,01	0,50	6
Odore [-]	s.v.r.	s.v.r.	6
PFAS Somma D.Lgs. 18/23 [µg/l]	< 0,0015	0,10	2
pH [unità pH]	7,59	6,5 - 9,5	6
Piombo [µg/l]	< 1	10	6
Potassio [mg/l]	< 0,5	-	6
Rame [mg/l]	0,00	2,0	5
Residuo fisso a 180°C [mg/l]	246,83	-	6
Sapore [-]	s.v.r.	s.v.r.	6
Selenio [-]	< 2	20	6
Sodio [mg/l]	1,63	200	6
Solfato [mg/l]	6,08	250	6
Somma di 4 PFAS [µg/l]	< 0,0015	0,02	2
Torbidità [NTU]	s.v.r.	s.v.r.	6
Triometani [µg/l]	0,15	30	4
Tricloroetilene+Tetracloroetilene [µg/l]	< 0,1	10	4
Acido trifluoroacetico [µg/l]	0,20	10	2
Uranio [µg/l]	1,47	30	6
Vanadio [µg/l]	1,23	140	6
Vinil Cloruro [µg/l]	< 0,1	0,50	4