

SIB - Cortina d'Ampezzo - Cademai, Centro

Gestore	SIB	
Comune riferimento	Cortina d'Ampezzo	
Zone	Cademai, Centro	
Aggiornamento	1 semestre 2025	
Tbald	PC084	
Fonte	https://sibspa.it	

Parametro	Valore	Valori di legge
pH	7.9	6,5 - 9,5
Residuo fisso a 180° (C)	110	non previsto
Conducibilità elettrica a 20° (µS/cm)	185	2500
Durezza totale (°F)	11	non previsto
Calcio (mg/l)	23.3	non previsto
Magnesio (mg/l)	11.9	non previsto
Ammonio(mg / l)	<0.05	0,50 mg/l
Cloruri (mg/l)	<1	250 mg/l
Solfati(mg / l)	9.0	250 mg/l
Potassio (mg/l)	<0.5	non previsto
Sodio (mg/l)	<1	200 mg/l
Arsenico (µg/l)	<1	10 µg/l
Bicarbonato (mg/l)	136	non previsto
Cloro libero residuo (mg/l)	<0.03	non previsto
Fluoruri (mg/l)	<0.1	1,50 mg/l
Nitrati (mg/l)	2.1	50 mg/l
Nitriti (mg/l)	<0.01	0,50 mg/l
Manganese (µg/l)	<1	50 µg/l