

Spett.le  
**Acquedotto Poiana S.p.A.**  
Via Duca degli Abruzzi n° 1  
33043 Cividale del Friuli UD

## RAPPORTO DI PROVA N° 25-FR00825

Udine, **18/02/2025**  
Data accettazione: **29/01/2025**  
Prelievo effettuato da: **Cliente (a sua cura)** il: **29/01/2025** ora: **10.00.**  
Tipo di Prelievo: **Istantaneo**  
Descrizione campione: **Acqua destinata al consumo umano**  
**Campione adeguato per integrità/temperatura/tempi di conservazione.**  
Temperatura di arrivo: **10 °C** Temperatura al prelievo: **16 °C**  
Luogo prelievo: **Comune di Moimacco Via Chiarandis, Moimacco, casa dell' acqua**  
Condizioni meteo: **nuvoloso**

### Note del prelevatore relative al campione

Cloro residuo mg/l 0.08

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 29/01/2025 Data fine prove: 12/02/2025

| Prova<br>Metodo di prova                                       | U.M.       | Risultato   | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL  | Limiti:     |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|----------|-----|-------------|
| * Colore<br><i>Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021.REV00</i>    |            | accettabile |                          |          |     | accettabile |
| * - Dettaglio tecnico risultato                                | Hz         | 0.0         |                          |          | 0   |             |
| * Odore<br><i>Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026.REV00</i>     |            | accettabile |                          |          |     | accettabile |
| * - Dettaglio tecnico risultato                                | numero     | 0.0         |                          |          | 0   |             |
| pH<br><i>APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003</i>                   | pH         | 8.0         | ±0.2                     |          | 4.0 | 6.5 - 9.5   |
| Conduttività a 20° C<br><i>APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003</i> | µS/cm      | 226         | ±13                      |          | 133 | 2500        |
| Torbidità<br><i>APAT CNR IRSA 2110 Man. 29 2003</i>            | NTU        | 0.5         |                          |          | 0.1 |             |
| Batteri coliformi<br><i>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016</i>       | UFC/100 ml | 0           |                          |          | 0   | 0           |
| Escherichia coli<br><i>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016</i>        | UFC/100 ml | 0           |                          |          | 0   | 0           |
| Conteggio colonie a 22 °C<br><i>EN ISO 6222 : 1999</i>         | UFC/ml     | 1 (b1)      |                          |          | 1   |             |
| Enterococchi<br><i>UNI EN ISO 7899-2: 2003</i>                 | UFC/100 ml | 0           |                          |          | 0   | 0           |

\* Prova non accreditata da ACCREDIA.

(b1) Conte di 1-2 colonie/piastra hanno bassa precisione statistica ed il risultato finale potrebbe essere espresso come "Microrganismi presenti nel volume analizzato"; nei campioni diluiti viene stimato secondo ISO 8199:2018.

segue rapporto di prova n°: 25-FR00825

#### Note

- L'incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura  $k=2$  e per  $p=95\%$
- L'incertezza estesa delle prove microbiologiche in campioni di acqua è stimata come Intervallo di Fiducia secondo la ISO 8199 per acque a bassa carica, secondo la ISO 29201 per acque ad alta carica e per l'analisi della Legionella e secondo calcolo statistico per le prove eseguite con tecnica MPN.
- RL = Reporting Limit, Limite inferiore di refertazione. Utilizzato per esigenze normative/informatiche, può essere = al limite inferiore di quantificazione (LQ).
- Per il calcolo delle sommatorie di analiti presenti in concentrazioni inferiore a LQ, il laboratorio adotta il criterio Lower Bound considerandone i contributi pari a zero.
- LQ di ogni prova viene comunicato su richiesta o visionabile sul sito dell'Ente di Accreditamento.

#### Dichiarazione di conformità

Il campione per i parametri analizzati risulta CONFORME alla normativa vigente: D. Lgs. 18/2023 per le acque destinate al consumo umano. Nella dichiarazione di conformità il laboratorio non tiene conto dell'incertezza associata al risultato.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per campionamento a cura del Cliente e per ogni sua dichiarazione che possa influenzare la validità dei risultati

(es. data/ora/descrizione campione/luogo di prelievo/condizioni meteorologiche/procedura di campionamento/note al prelievo); in questo caso i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente conforme a normativa (file disponibile su richiesta). Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente e si riferisce al campione sottoposto a prova.

#### Supervisore area chimica

Dott.ssa Baracchini Elena  
Chimico  
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del  
Friuli Venezia Giulia  
nr. 203 Sez. A

#### Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Martelossi Paola  
Biologa  
Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli V.G. e  
del Trentino A.A.  
Iscrizione nr. Tri\_A0487 Sez.A